



LEGENDE ELECTRIQUE / SSI			
	TABLEAU PRINCIPAL ELECTRIQUE		ALARME GENERALE SELECTIVE
	MATERIEL CENTRAL SSI EXISTANT		DIFFUSEUR SONORE
	TABLEAU REPERTEUR D'EXPLOITATION		DIFFUSEUR LUMINEUX
	DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE		VENTILATEUR POUR PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE
	DECTEUR AUTOMATIQUE OPTIQUE INCENDIE		CONTACT DE POSITION PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE
	DECTEUR AUTOMATIQUE THERMOVISCOSIMETRIQUE INCENDIE		NON-STOP ASCENSEUR
	INDICATEUR D'ACTION		ISSUE DE SECOURS VERROUILLEE
	IDENTIFICATION ASSERVISSEMENT		TRAPPE / OUVRANT D'AMENEE D'AIR FAIS
			TRAPPE / OUVRANT DE DESENFUMAGE
			VENTILATEUR DE DESENFUMAGE

Non applicable

- Ce plan est un plan de principe et en aucun cas un plan d'exécution. Il ne peut pas être utilisé pour quantifier les terminaux électriques
- L'entrepreneur doit l'ensemble des études et des plans d'exécution nécessaires à la réalisation des travaux
- Les équipements électriques installés en bas plafond (SDVDSD) seront à venir sur la date date
- Prévoir une surlongueur de câble suffisante pour un futur déplacement aisé des équipements électriques installés en plafond et en goulotte
- ATTENTION: présence de faux-plafond à lame métallique en circulation et certains locaux

QUIMPERLE - Batiment Bois Joly

Remplacement du SSI existant de l'aile "La Roseraie" et intégration sur le SSI existant du bâtiment

TOITURE - SSI

Bureau d'Etudes Fluides

Become 29

Ingénierie fluides

Become 29

54 Impasse de Tréilvalaire - 29300 Quimperlé

Tel : 02 98 39 06 97

become29@become29.com - www.become29.com

SSI-04

Planche :	1/75	Année :	22020
Phase :	DCE	Destinataire :	JMH
Relance :	0	Date :	26.09.2025

MAITRE D'OUVRAGE	QUIMPERLE 20 bis, avenue de Général Lescier - 29300 QUIMPERLE Tél :	
ARCHITECTE	- Tél :	
ECONOMISTE	- Tél :	
BET FLUIDES	Become 29 54 Impasse de Tréilvalaire - 29300 QUIMPERLE Tél : 02 98 39 06 97 become29@become29.com - www.become29.com	
Date	Indice	Modifications