



<b>Domaine 18</b>	<b>Installations électriques</b>	<b>Q18</b>
	<b>COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE</b>	

<b>Organisme</b> Nous, soussignés, organisme de vérification d'installations électrique autorisé* par CNPP Cert sous le n°028/18. Nom (ou raison sociale) BUREAU VERITAS <input checked="" type="checkbox"/> FERME BELLE AUREILLE MICROPOLIS 05000 GAP	
--	---

<b>Etablissement objet de la vérification</b> Nom (ou raison sociale) CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE DES HAUTES ALPES <input checked="" type="checkbox"/> CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE 16 RUE CARNOT BP6 05001 GAP CEDEX Nature de l'activité : Bureaux Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du (des) bâtiment(s) concerné(s) : CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE - GAP Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou son représentant : ► la désignation des locaux à risque d'incendie (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non ► le document relatif à la protection contre les explosions <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Sans Objet
---

<b>Vérification des installations électriques réalisée</b> Nous déclarons avoir procédé le 09/04/2025 à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18. La vérification a consisté en : <input type="checkbox"/> une vérification complète des installations électriques de l'établissement <input checked="" type="checkbox"/> une vérification partielle des installations électriques désignées ci-dessous (lieu et motif) R+1 Hors mission. Voir rapport du R+1 Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Type de vérification : <input type="checkbox"/> première vérification effectuée par l'organisme <input checked="" type="checkbox"/> vérification périodique annuelle Date de la précédente visite : 07/03/2024
--

<b>Conclusion</b> Nous déclarons que l'installation électrique <input checked="" type="checkbox"/> peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion <input type="checkbox"/> ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion
---

La vérification a été effectuée par Charly AMLEHN en présence de : M. Estelle VIALLET , RESPONSABLE	A GAP le 09/04/2025 Cachet de l'organisme de vérification  Ce document a été validé par son auteur
---	--



\* Autorisation délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance  
 Route de la Chapelle Réanville. CS 22265. F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com

Constatations <sup>1</sup>	Absence de danger constaté	Danger signalé pour la 1ere fois <sup>2</sup>	Danger déjà signalé
1 - Présence de trace d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique	X		
2 - Absence des moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT).	SO		
3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités.			X
4 - Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel.	X		
5 - Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires			X
6 - Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risques d'explosion.	X		
7 - Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risques d'explosion.	X		
8 - Existence de locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1 <sup>er</sup> défaut d'isolement - protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA	X		

<sup>1</sup> Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger.  
La mention SO signifie « sans objet ». La mention NV signifie « non vérifié » et doit être motivée : vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée.

<sup>2</sup> Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.

**Événements déclarés depuis la vérification précédente**

Modifications de l'installation : Sans objet

Incidents : Aucuns incidents signalés par l'exploitant.

Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité : Sans Objet

**Points de non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées**

*Rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois*

Voir en annexe le récapitulatif des observations détaillées, extrait de notre rapport de la vérification N° 8552360.1.8

**Commentaires**

*Préciser notamment à titre informatif si un compte rendu Q19 a été délivré, la présence de procédés photovoltaïques sur le bâtiment, le schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT)*

Présence Q19 non présenté

Photovoltaïque sans objet

Schéma à la terre TT.

Doc. Réf. Q18 – 01/2014 – Modèle et marque Q18® déposés par le CNPP

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE

## CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE - GAP (GAP)

### INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

#### CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE - GAP

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	1	<b>Supprimer les fiches multiples.</b>
Code Obs. : FM/240323/144541/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 24/03/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



#### NIVEAU 1

##### ↳ CIRCULATION

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>TD A1</b>		
Coffrets et armoires electriques	2	<b>Supprimer les poussières de gravats coincées dans le coffret.</b>
Code Obs. : FM/240323/101345/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 24/03/2023	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522

**Nota** : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.