

Ecole de la deuxième Chance			-				59100 ROUBAIX			Alphabétique			date: 14/05/2023	
I - Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées J - Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées														
DAS: Dispositif actionné de sécurité / DCT: Dispositif commandé terminal / verrou: interverrouillage / CTA: arrêt ventilation de confort / AT: arrêt technique / REL: remise en lumière / APC: arrêt du programme en cours / SO: sans objet														
Zone de détection Z.D.a. / Z.D.m.			Zone de désenfumage Z.F.				Zone de compartimentage Z.C.			Zone d'alarme Z.A.				Obs.
Z.D.a.	Z.D.m.	Libellé	N° zone	DAS/DCT	verrou	AT	N° zone	DAS/DCT	AT	N° zone	Tempo	DAS/DCT	AT	
	ZDm 001	DM S/sol Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL	ISS	
ZDa 002		DA S/sol Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 003	DM S/sol Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 004		DA S/sol Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 005	DM RDC Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 006		DA RDC Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 007	DM RDC Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 008		DA RDC Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 009	DM R+1 Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 010		DA R+1 Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 011	DM R+1 Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 012		DA R+1 Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 013	DM R+2 Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 014		DA R+2 Batiment A					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
	ZDm 015	DM R+2 Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		
ZDa 016		DA R+2 Batiment B					ZC 001	2 PCF		ZA 001	0 min	21 DS + 20 DL		