

1 - Dépose et déplacement des terminaux, à savoir :  
- Deux commandes de stores  
- Un interrupteur d'éclairage  
2 - Asservir les DAS de désenfumage.



	TYPE 1: Luminaire LED 600x600 (Remplacés à neuf)
	TYPE 2: Downlight LED
	TYPE 3: Spot LED
	TYPE 4: Applique LED
	Gainte tête de lit
	Bloc autonome d'éclairage de secours
	Interrupteur simple allumage
	Bouton poussoir
	Détecteur de présence 360°
	Détecteur de présence 180°
	Prise de courant 16A 2P + T
	RJ45
	Manipulateur appel malade
	Tirette appel malade
	Voyant appel malade
	Bloc porte appel malade
	Wago - système "Hoppen"
	Boîte de dérivation - système "Hoppen"
	Détecteur automatique incendie
	Indicateur d'action
	Ventouse électromagnétique
	Diffuseur sonore incendie
	Flash incendie

Travaux de mise en sécurité incendie-Extension de 15 places en HDJ cardiologie et travaux annexes

MAITRE D'OUVRAGE :  10b avenue Achille Baumann - BP 70104 - 67403 ILLKIRCH CEDEX		<b>ELECTRICITE R+4</b>	
A. BERNAPEL & F. POKRYWKA ARCHITECTES - URBANISTES D.E.N.S.A.I.S. 28, Boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG Tél.: 03.88.60.40.09 /mail: abfp@orange.fr Bureau d'Etudes Techniques  10, Av. Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM Tél.: 03.88.20.85.20 / mail: olivier.better@egis.fr	éch :	Edition : 10/2025	IND: 0
	1/100		
		PREMIERE EDITION	10/2025
		<b>PRO</b>	