



Denis CONTEAU et Dominique PETIT Architectes
SCM TRAME - 54136 BOUXIERES AUX DAMES

OPERATION

Construction d'un bâtiment pour le personnel pénitentiaire

BATIMENT NEUF avec Démolition

Centre de détention - ECROUVES

323 Route de Pagney

54200 ECROUVES

**MAITRE
D'OUVRAGE**

Direction interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg

19 Rue Eugène Delacroix

BP 16 – 67035 STRASBOURG CEDEX 02

LOT 1 REVÊTEMENT DE FACADE

Phase DCE

CCTP

Edition du : 25/08/2025

Cahier des Clauses Techniques Particulières

A0 REVETEMENT DE FACADE

• ENDUITS DE FACADE

A0 .01	<div>PROTECTION ANTI CHUTE</div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Sur partie enduits</div>	Ancienne chaufferie	F	1,00	1
<div>Mise en place de protections en toiture type échafaudages métalliques, filets, garde corps, ... y compris amenée du matériel, le montage, le démontage, le repliement en fin de travaux , la protection par bâches, Compris toutes sujétions de conformités à la réglementation, demande d'emprise sur domaine public, etc...</div> <div>Durée : pour travaux nécessaires à l'entreprise du présent lot</div>					
A0 .02	<div>PREPARATION DU SUPPORT</div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Pignon chaufferie existante</div>	Décrépissage	m²	52,00	1
<div>Avant métré</div> <div>52,00</div>					
A0 .03	<div>ENDUIT TRADITIONNEL</div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Pignon chaufferie existante</div>	3 couches	m²	52,00	1
<div>Avant métré</div> <div>52,00</div>					
<div>Réalisation d'un enduit Traditionnel au mortier ciment Chaux dit Bâtard posé en 3 couches Dégrossi dosé à 450 kg de ciment ou 300kg et 150 kg de chaux hydraulique permettant uniformité du support Couche d'accrochage de type gobetis dosé à 500 kg destiné à imperméabiliser le support, épaisseur 20 mm Couche de finition suivant prescription spéciale ci-dessous compris échafaudage réglementaire, tous ébrasements nécessaires, toutes sujétions L'enduit sera arrêté à +10 cm au dessus du niveau de terrain fini pour éviter toutes remontées d'humidité. Y compris enduit adapté au pied du mur pour protéger la partie non couverte par l'enduit</div> <div>Finition : Taloché fin Couleur : Au choix de l'architecte Angles : baguette en galva pour finition de toutes les ébrasures</div>					
A0 .04	<div>ENDUIT MONOCOUCHE</div> <div>Localisation / Précisions</div> <div>Façade Chambres (vide pour plein) Façade Chambres (vide pour plein) Pignon chambre (avec partie arrière du pignon au-dessus de la toiture)</div>	Travaux neuf	m²	114,00	1
<div>Avant métré</div> <div>30,50 30,50 53,00</div>					
<div>Réalisation d'un enduit monocouche d'imperméabilisation et de finitions des façades avec certification CSTB Projection à la machine en 2 passes de 10 mm minimum après préparation des supports Les tranches d'enduit seront protégées par des tablettes et couvertines aluminium laqué débordantes. L'enduit sera arrêté à +10 cm au dessus du niveau de terrain fini pour éviter toutes remontées d'humidité. compris ébrasement, grillage de maintien sur parois lisses, toutes sujétions selon prescriptions du fabricant.</div> <div>Marque : Weber et Broutin ou similaire Type : Enduit semi allégé de type Monoprall KS de chez Weber et Broutin ou similaire Couleur : Au choix de l'architecte Finition : Taloché fin Angle(s) : baguette en P.V.C. pour finition de toutes les ébrasures</div>					