

**DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE LE PORT
11 RUE FARADAY**



**MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CENTRE DE DETENTION DU PORT
CONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE
POUR LE PERSONNEL FEMININ**

MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'ŒUVRE	BUREAU DE CONTRÔLE	CSPS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE 11 RUE FARADAY 97823 LE PORT CEDEX	BUREAU D'ÉTUDES CATINEVEL 78 RUE DE L'ANCIENNE USINE 97410 SAINT PIERRE TEL 06 92 85 25 47 Mail : betcatinevel@orange.fr	APAVE AGENCE REUNION	SP2OI 410, chemin Niobé - 97 432 Ravine des Cabris - SAINT-PIERRE Tél : 0262 38 57 37 – GSM : 06 92 68 69 90 - Courriel : contact@sp2oi.re

**NOTICE DE SECURITE
BÂTIMENT RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL**

REFERENCE	DATE	DOC
2024/018	22/09/2025	PRO/ DCE- NOTICE

MODIFICATIONS :

**NOTICE DE SECURITE INCENDIE
ETABLISSEMENT NE RECEVANT PAS DE PUBLIC
RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL**

1- PETITIONNAIRE

Ministère de la Justice, Centre de Détention du Port
11 rue Faraday, 97823 LE PORT CEDEX

2- PRESENTATION DU PROJET

Construction de vestiaires destinés au personnel surveillant féminin au centre de détention du Port Ile de la réunion (97420), au niveau du quartier bas.

3- MAITRISE D'OEUVRE :

E.I. FRED CATINEVEL
78 rue de l'Ancienne Usine
97410 SAINT PIERRE
Tél 06 92 85 25 47
Mail : betcatinevel@orange.fr

4- ETABLISSEMENT :

Nature des travaux :

Construction d'un vestiaire pour le personnel féminin
Construction neuve- Attenant aux vestiaires hommes existants

Affectation, nombre et surface :

Rez de Chaussée : Vestiaires de 59.57m² (y compris les annexes) + coursive de 14.11m²

5- CONSTRUCTION (PE5) :

Structure en béton : résistance au feu : 2H
Enveloppe en parpaings + enduit deux faces
Charpente métallique : résistance au feu 1/2H

6- ISOLEMENT (PE6) :

-Plafond : Plafond minéral en laine de roche- Classement M1
-Mur : Mur maçonné+ enduit+ peinture- Classement M1
-Menuiserie, portes d'entrée : En aluminium plein
-Couverture : Tôle aluminium 90/100°- Classement M1

7- ACCES DES SECOURS (PE7)

Le projet se trouve dans l'enceinte du centre pénitencier- Accès par un portail contrôlé de 4.00m de largeur.

Le projet est accessible par les véhicules de lutte contre l'incendie par voie aménagée autour du bâtiment.

8- LOCAUX EN SOUS SOL (PE8) :

Aucun local en sous-sol. Projet à Rez de Chaussée

9- LOCAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS (PE9)

Pas de local présentant des risques particuliers

10-STOCKAGE ET UTILISATION DE RECIPIENTS CONTENANT DES HYDROCARBURES (PE10) :

Pas de stockage et d'utilisation de récipient contenant des hydrocarbures

11-DEGAGEMENTS (PE11)

Dégagement par 2 portes de 0.93m de passage. Pas de sortie commune avec des tiers.

12-CONDUITS ET GAINES (PE12)

Bâtiment à Rez de Chaussée. Pas de traversée de dalle

13-AMENAGEMENTS INTERIEURS (PE13)

- Plafond : laine de roche type « Rokfon »
- Murs : Peintures
- Sol : Carrelage grès cérame

14-DESENFUMAGE (PE14) :

Le projet est situé en Rez de Chaussée de moins de 100m²-
DéseNFumage naturel par ouvrants en façades

15-INSTALLATION DE CUISSON (PE15 à 19)

Néant. Pas d'installation de cuisson

16-VENTILATION (PE20 à PE23)

- Brasseur d'air en plafond
- Ventilation mécanique contrôlée

17-INSTALLATION ELECTRIQUE (PE 24)

Installation conforme au norme C15-100
Installation d'éclairage et balisage de sécurité par bloc autonome au-dessus des sorties

18- ESCALIER MECANIQUE, ASCENSEUR ET TROTTOIR ROULANT (PE 25)

Néant. Pas d'escalier mécanique, ni ascenseur et trottoir roulant.

19-MOYENS DE SECOURS

Par 1 extincteur à eau pulvérisé de 6 litres

Par 1 extincteur CO² zone armoire électrique

Alarme, alerte, consignes :

- Alarme de type 4 ; par sirène
- Coordonnateur SSI à mandater par le Maître d'Ouvrage, raccordement sur système d'alarme de l'existant.

Alerte :

- Liaison avec les sapeurs-pompiers réalisés par téléphone urbain
- Consignes de sécurité à afficher bien en vue

Plan :

- Plan à afficher sous forme de pancarte à l'entrée du local, avec indication des dispositifs de coupure des fluides et des commandes des équipements de sécurité

Fait à Saint Pierre le 22 Septembre 2025

