

CLAPET COUPE FEU						
Equipements 1 VDS48+FE+FCU+DCU (émission 48/CC + Fusible thermique + début de course + fin de course)						
Répare	Niveau	Position commande	Type	Dimension	Equipements	
COF3N0	RDC	DALLE HAUTE RDC	ISONE 2.05	DN400	1	
COF4N0	RDC	DALLE HAUTE RDC	ISONE 2.05	DN600	1	
COF5N0	RDC	DALLE HAUTE RDC	ISONE 2.05	DN600	1	
COF6N0	RDC	DALLE HAUTE RDC	ISONE 2.05	DN400	1	
COF7N0	RDC	DALLE HAUTE RDC	ISONE 2.05	DN125	1	

TRAPPE DESENFUMAGE						
Répare	Niveau	Position	Type	Dimension	Equipement	
EX001	RDC (Provisoire)	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 45,84m²	650x700	VDS48+DCU+FCU	
AF001	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 33,83m²	350x800	VDS48+DCU+FCU	
AF003	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 33,83m²	350x800	VDS48+DCU+FCU	
AF004	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 44,34m²	450x850	VDS48+DCU+FCU	
EX002	RDC	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 38,64m²	650x700	VDS48+DCU+FCU	
AF005	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 44,34m²	450x850	VDS48+DCU+FCU	
AF006	RDC (Provisoire)	VB-Mécanisme haut	CAMELEONE - 62,74m²	900x820	VDS48+DCU+FCU	
EX003	RDC	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 33,20m²	450x700	VDS48+DCU+FCU	

Répare	Niveau	Position	Type	Dimension	Equipement
EX001	RDC (Provisoire)	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 45,84m²	650x700	VDS48+DCU+FCU
AF001	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 33,83m²	350x800	VDS48+DCU+FCU
AF003	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 33,83m²	350x800	VDS48+DCU+FCU
AF004	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 44,34m²	450x850	VDS48+DCU+FCU
EX002	RDC	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 38,64m²	650x700	VDS48+DCU+FCU
AF005	RDC	VB-Mécanisme haut	VANTONE PF21V - 44,34m²	450x850	VDS48+DCU+FCU
AF006	RDC (Provisoire)	VB-Mécanisme haut	CAMELEONE - 62,74m²	900x820	VDS48+DCU+FCU
EX003	RDC	VH-Mécanisme bas	VANTONE CF11V - 33,20m²	450x700	VDS48+DCU+FCU



LEGENDE VMC		LEGENDE CHAUFFAGE	
	GRILLE		RADIATEUR
	GRILLE DE DISTRIBUTION		RESEAU CHAUFFAGE
	GRILLE DE DISTRIBUTION		COLONNE MONTANTE
	GRILLE DE DISTRIBUTION		COLONNE DESCENDANTE
	GRILLE DE DISTRIBUTION		RESEAU EN ATTENTE

Centre Hospitalier Intercommunal Annemasse-Bonneville

E. H.P.A.D DE BONNEVILLE

74130 BONNEVILLE

RDC - Phase 1

Echelle : 1/50°

LOT N°09 Chauffage - Sanitaire - Ventilation



Ind.	Modifications	Date
A	PREMIERE DIFFUSION	13/11/08
B	MISE A JOUR RESERVATIONS	20/11/08
C	MODIFICATION RESEAU GRILLE REPRISE SALLE A MANGER ANIMATION	02/12/08
D	MISE A JOUR RESEAU SALLE A MANGER	09/12/08
E	MISE A JOUR VENTIMECA - PLAN EXE	26/01/09
F	DEPLACEMENT DIFFUSEUR SALLE REPAS SUITE REMARQUE BERNARD	20/01/09
G	AJOUT CLIM (POSITION GROUPE EXT A VALIDER)	12/02/09
H	MISE A JOUR DIFFUSEURS SALLE ANIMATION + AJOUT COFFRET HOTTES	10/03/09
I	SUPPRESSION COF HOTTES CUISINE	24/03/09
J	MODIFICATION RESEAU DIFFUSEURS SALLE A MANGER	26/03/09
K	MISE A JOUR VENTIMECA	01/04/09
L	MISE A JOUR PLAN ARCHI	25/05/09