












### Légende CVC

	Radiateur Basse Température
	Ventilo-convecteurs carrossé
	Ventilo-convecteurs non carrossé
	Ventilo-convecteurs Gainable
	Split système (détente directe)
	Réseau hydraulique EG: 7/12°C - EC: 45/40°C
	Réseau hydraulique EC: 45/40°C
	Réseau hydraulique EG: 7/12°C
	Condensats
	Réseau Geothermie (Puisage / Rejet)

LEGENDE - VENTILATION	
<b>VENTILATION DOUBLE FLUX</b>	
	→ Soufflage + calorifuge Ø25
	← Reprise + calorifuge Ø25
	→ Prise d'Air Neuf
	← Rejet d'Air Vicié
<b>VMC</b>	
	← Extraction
	Clapet coupe-feu - en partie haute du niveau → accès au mécanisme par le faux plafond
	Clapet coupe-feu - en partie basse du niveau → accès au mécanisme par trappe d'accès
	Clapet coupe-feu - traversée de dalle
	Clapet coupe-feu - traversée de paroi
	Piège à son
	Registre circulaire / rectangulaire
	Diffuseur linéaire : sur conduit circulaire / rectangulaire
	Bouche d'extraction
	Bouche de soufflage
	Entrée d'air en menuiserie
	Grille extérieure

## MAITRISE D'OUVRAGE

<b>ENTREPRISE</b> 	<b>MEUBLES</b> 21 L'Arbitre rue Petit Sébastien 93 200 La Chapelle - La Chapelle Tel : (06 37 02 76 59) Email : contact@meublenav77.fr	<b>SET FLUIDES :</b> Quartier Le Clos - BA D - Route du château rural 93 800 Le Pré St Gervais Tel : (04 42 29 06 00) Email : angang@setfluides.com	<b>KATEL</b> 180 Rue de la République 93 800 Le Pré St Gervais Tel : (04 42 29 06 00) Email : angang@setfluides.com
<b>ARCHITECTES :</b>	<b>ATELIER ALFONSO FEMIA</b> 25 Rue des Palmiers Bleus 75 019 PARIS 8 Tel : (01 42 46 20 04) Email : paris@atelierfemia.com	<b>BUREAU DE CONTROLE :</b>	<b>QUALICOUSIN</b> 340 Route de Flandres 94 146 Avenir Tel : (01 47 42 40 00) Email : angang@qualicousin.com

## Plan de Chauffage - Ventilation Niveau R+2

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	PHASE	ECHELLE
			EXE	1/100e
F	10/02/2023	Mise à jour suite au plan ARCH Rv2 - Modification sanitaires	NUMERO D'AFFAIRE	CHARGE D'AFFAIRE
G	05/04/2023	Mise à jour des vents-concurreurs	21-001	YT
I	08/09/2023	Mise à jour du plan suite au modif PLAN ARCH indice I du 21/06/2023	NOM DE DOCUMENT	
H	23/03/2023	Mai des CCF		
D	13/09/2022	Mise à jour synthèse		
E	20/11/2022	mise à jour synthèse du 11.11.2022 INDICE F mis à jour suite FERMA		
			CVC03	

--	--	--

**R+2**  
**1/100e**