



APAVE
AGENCE DE QUIMPER
12 allée Claude Derwenn CS 63009
29334 QUIMPER CEDEX
N° SIRET : 90386907100253


DONNEUR D'ORDRE
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE
SUD
18 rue HENT GLAZ
29107 QUIMPER
CONTACT : Roland MADEC



Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux sur enrobés bitumineux

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : 2869150.2_Am_Clinique 9_ENROBES Numéro de commande: C25171589 Numéro de rapport (n° de tâche) : T251349568 Date : 15/09/2025	Lieu d'intervention : Enrobé ENROBES EXTERIEUR 18 rue HENT GLAZ 29000 QUIMPER Destinataire rapport : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Date d'intervention : Du 29/08/2025 au 29/08/2025 Intervenant : Monsieur Moustapha OULD Signature : 
--	--	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

Nombre de pages total du document : 28 pages

Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux sur enrobés bitumineux

 Articles L.4511 et L.4531-1 du code du travail.
 Article R.4412-97 du code du travail -Arrêté du 1er octobre 2019
 Norme NF X46-020 - Norme NF X46-102

1	INFORMATIONS GENERALES
1.1	DESIGNATION DE LA ZONE D'INTERVENTION

 Nature de l'ouvrage: **Enrobé**

 Adresse : **ENROBES EXTERIEUR 18 rue HENT GLAZ
29000 QUIMPER**

Zone / Lieu :

Immeuble non bâti : EXTERIEUR

1.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom :	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Nom : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD
Adresse :	18 RUE HENT GLAZ 29107 QUIMPER	Adresse : 18 RUE HENT GLAZ 29107 QUIMPER
Qualité :		

1.3	EXECUTION DE LA MISSION
Date de commande : 02/09/2025	Date d'émission du rapport : 15/09/2025
Le repérage a été réalisé le : 29/08/2025	Accompagnateur : Aucun
Par : OULD Moustapha	
	Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD
	Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
	N° de contrat d'assurance : 10800807204
	Date de validité : 31/12/2025

Laboratoire en charge des analyses :

Laboratoire	Adresse	Numéro d'accréditation
Agence ITGA Brest	7 Rue Charles Jourde 29200 BREST	1-6090

2	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX
----------	--

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES EN EXTERIEUR

3	VISA DU DIAGNOSTIQUEUR
----------	-------------------------------

Signature



Etablissement du rapport :

 Fait à **QUIMPER CEDEX** le **15/09/2025**

 Agence : **AGENCE DE QUIMPER**

 Nom du diagnostiqueur : **OULD Moustapha**

4	CONCLUSION(S)
----------	----------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

3 SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	2
DESIGNATION DE LA ZONE D'INTERVENTION	2
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
DESIGNATION DU PROPRIETAIRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX	2
VISA DU DIAGNOSTIQUEUR	2
CONCLUSION(S)	2
SOMMAIRE	3
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
COMMENTAIRES	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDENTS	5
ANNEXE – FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	6
ANNEXE – CROQUIS.....	19
ANNEXE – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	21
ATTESTATION(S)	27

5	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
----------	--

5.1	LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
------------	---

Absence

5.3	LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE
------------	---

N° Localis.	Localisation	Coordonnées GPS	Matériau / Produit	critères(s) ayant permis de conclure	Réf ZPSO
1	EXTERIEUR	48.000040, -4.082873	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E1)	
		48.000064, -4.082899	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E2)	
		48.000056, -4.082789	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E3)	
		48.000061, -4.082715	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E4)	
		47.999935, -4.082531	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E5)	
		47.999687, -4.082641	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E6)	
		48.000090, -4.082563	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E7)	
		48.000230, -4.082634	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E8)	
		48.000274, -4.082773	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E9)	
		47.999914, -4.083215	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E10)	
		47.999889, -4.083160	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E11)	
		48.000020, -4.083544	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E12)	
		47.999715, -4.083199	Enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (E13)	

COMMENTAIRES
Néant

6	INVESTIGATIONS NON REALISEES
----------	-------------------------------------

7 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGEDate du repérage : **29/08/2025**

Conditions du repérage : Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les enrobés bitumineux afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur ces matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux définis par le donneur d'ordre.

Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Source des coordonnées GPS : Google Map.

Documents remis : Plans

Moyens mis à disposition : Néant

Description des travaux envisagés : **TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES EN EXTERIEUR**

8 RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni

ANNEXE 1 – FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : E1

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000040, -4.082873)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E2

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000064, -4.082899)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E3

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000056, -4.082789)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux

Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E4

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000061, -4.082715)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E5

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (47.999935, -4.082531)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : E6

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (47.999687, -4.082641)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E7

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000090, -4.082563)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E8

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000230, -4.082634)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E9

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000274, -4.082773)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux

Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E10

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (47.999914, -4.083215)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E11

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (47.999889, -4.083160)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : E12

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	EXTERIEUR Fragments d'enrobé (48.000020, -4.083544)
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
OULD Moustapha	29/08/2025	Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enrobé bitumineux
Support :

Taille :
0 cm



PRELEVEMENT : E13

Emplacement



Nom du client

ETS PUBLIC SANTE MENTALE
FINISTERE SUD

Numéro de dossier

T251349568

Localisation

EXTERIEUR
Fragments d'enrobé (47.999715,
-4.083199)

Nom de l'opérateur

OULD Moustapha

Date de prélèvement

29/08/2025

Matériau

Enrobé bitumineux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enrobé bitumineux

Support :


Taille :

0 cm



ANNEXE 2 – CROQUIS

<div> <div>apave</div> </div>		<div> <div>Planche de repérage</div> </div>	
Client :	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Titre :	ENROBES
N° rapport :	T251349568	Lieu d'intervention :	ENROBES EXTERIEUR 18 rue HENT GLAZ 29000 QUIMPER
N° planche :	1/1	Bâtiment :	CLINIQUE 9
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan	Etage :	EXTERIEUR
Date :	15/09/2025	Commentaire :	
Intervenant :	OULD Moustapha		
Origine du plan :	Fourni par le client		



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-2996 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD) 12 allée Claude Dervenn 29000 QUIMPER	Réf. Commande ITGA : IT3825-2996 Réf. Commande Client : C25171589-120147-141329-91008-111208649
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E1 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-853 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-2996 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E10 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-854 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E11 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-855 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E12 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-856 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-2996 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E13 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-857 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E2 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-858 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E3 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-859 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-2996 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E4 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-860 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E5 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-861 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E6 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-862 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AKN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3825-2996 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E7 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-863 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKN (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E8 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-864 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)
Réf dossier client : ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - ENROBES EXTERIEUR - 18 rue HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER Réf échantillon client : E9 - Enrobé bitumineux - EXTERIEUR - A - Fragments d'enrobé		Réf échantillon ITGA : IT382509-865 Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 05/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EEG (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/5

ATTESTATION(S)



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué

