

Rapport final

Numéro de stratégie d'échantillonnage 47726
Numéro de dossier 25HF005854
Ce rapport est composé de 3 pages avec 2 annexe(s).

DECONTAIR SAS
Monsieur Yannis JAEGER
5 Rue de la Batterie
67118 GEISPOLSEIM
FRANCE

Informations relatives au dossier

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est (Saverne) COFRAC ESSAIS 1-5894
Stratégie d'échantillonnage selon la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application FD X 46-033

Référence de la zone (a)	Zone I
Contexte réglementaire	R. 4412-140
Date du début de prélèvement	08/05/2025
Adresse de l'intervention (a)	Réf : 25.DRF - Appartement inoccupé, 4 Place de la République 67000 Strasbourg

Résultats des mesures

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est (Saverne) COFRAC ESSAIS 1-5894

Référence de l'échantillon	Intitulé de la mesure	Référence du prélèvement (référence cassette - localisation - MPCA)	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Résultat (fibres/litre) (e)	Résultat accrédité
001	Mesure de première restitution (mesure libératoire)	42318:00741334 - Zone I - Appartement Salle de bain - Colle de carrelage	0.29	0	< 0.9	Oui
002	Mesure de première restitution (mesure libératoire)	42318:00741290 - Zone I - Appartement Dégagement - Colle de carrelage	0.29	0	< 0.9	Oui

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est

20 rue du Kochersberg

FR-67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 88 02 86 98 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélèvements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5894
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Conclusion

La ou les mesure(s) effectuée(s) sont en accord avec la stratégie définie. Par conséquent, l'échantillonnage est représentatif de la zone à investiguer.

Données concernant le prélèvement

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est (Saverne) COFRAC ESSAIS 1-5894

Prélèvement réalisé selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Date et heure du début du prélèvement	Date et heure de la fin du prélèvement	Durée du prélèvement (min)	Débit initial (L/min)	Débit final (L/min)	Débit moyen (L/min)	Volume d'air prélevé (L)	Méthode de la simulation
001	08/05/2025 06:00	09/05/2025 06:00	1440	6.99	6.99	6.99	10066	Non applicable
002	08/05/2025 06:00	09/05/2025 06:00	1440	7.00	6.98	6.99	10072	Non applicable

Données de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS (Saverne) COFRAC ESSAIS 1-1751

Référence de l'échantillon	Fraction calcinée	Nombre de grilles lues	Surface d'une ouverture de grille (mm2)	Surface de filtration secondaire (mm2)	Nombre d'ouverture(s) lue(s)	Nombre de fibres(s) d'amiante (b)	Type d'amiante
001	1/2	2	0.0102	150	10	0	-
002	1/2	2	0.0102	150	10	0	-

Résultats de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS (Saverne) COFRAC ESSAIS 1-1751

Analyse au Microscope Electronique à Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

Référence de l'échantillon	Sensibilité analytique (fibres/litre)	Concentration (fibres/litre) (c)	Résultat (fibres/litre) (e)	Intervalle de confiance à 95% (d)	
				Limite inférieure (fibres/litre)	Limite supérieure (fibres/litre)
001	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9
002	0.29	0.0	< 0.9	0.0	0.9

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est

20 rue du Kochersberg

FR-67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 88 02 86 98 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5894
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



- (a) : Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire
(b) : Les fibres dénombrées sont celles de longueur : $L > 5 \mu\text{m}$, de diamètre : $d < 3 \mu\text{m}$ et de rapport $L/d > 3$.
(c) : Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique
(d) : L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec $k=2$ par convention).
(e) : Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".
- NB 1: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
NB 2: Les données complètes de prélèvement ainsi que les incertitudes sont disponibles sur demande.
NB 3: Dans le cadre d'objectif de mesurage réglementaire soumis à stratégie d'échantillonnage (Cf. QR Métrologie Edition 2024), seuls les résultats rendus sous la forme d'un rapport final peuvent être utilisés pour répondre à la réglementation en vigueur.

Date et heure d'émission :

09-05-2025 13:03



Mélissa Binder
Chargée de Stratégie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Est

20 rue du Kochersberg
FR-67700 Saverny, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 88 02 86 98 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélèvements/>

ACCREDITATION
N° 1- 5894
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



[illegible]