

#### Annexe 4: Répartition des opérations correctives par niveau de maintenance (liste non exhaustive)

		Niveau de Maintenance		
Equipement	Opération corrective	N 1 à 3	N4	N5
<b>Section 2 : Plomberie sanitaire - Protection incendie</b>				
Vannerie, robinetterie, comptage	Remplacement individuel d'un élément (un compteur, un robinet, un détendeur. ... )	✓		
	Remplacement de piles pour détecteurs robinetterie (quel que soit le nombre)	✓		
	Remplacement d'un ensemble d'éléments (*)			✓
Pompe de relevage	Remplacement d'une pièce standard : Clapets, barre de guidage, manchon, flotteurs, couvercle,...	✓		
	Réparation au niveau de l'étanchéité de la fosse de relevage	✓		
	Remplacement individuel d'une pompe de relevage	✓		
	Remplacement de la fosse de relevage			✓
	Remplacement du système de relevage			✓
Appareils sanitaires	Remplacement d'une pièce standard : Siphons de sols, joints de robinetterie, robinets, système de chasse d'eau, abattants...	✓		
	Remplacement individuel d'un lavabo, une vasque, un urinoir ou une cuvette WC,	✓		
Ballon ECS (préparateur électrique)	Remplacement d'une pièce standard : Groupe de sécurité, Sonde eau chaude, boîtier d'alimentation et de régulation,...	✓		
	Remplacement d'un préparateur d'eau chaude ≤ 300 L	✓		
	Remplacement d'un préparateurs d'eau chaude > 300 L		✓	
	Remplacement de plusieurs préparateurs d'eau chaude * (quelle que soit la capacité)			✓
Poste RIA	Remplacement d'une pièce standard : seau, signalétique,...	✓		
	Remplacement du dévidoir complet avec la lance.		✓	
Sprinkler	Remplacement d'une tête	✓		
	Remplacement d'un équipement du poste sous eau (ou sous air)		✓	
	Remplacement d'un ensemble de têtes(*)		✓	
	Remplacement de tout ou partie du réseau ou bache de stockage.			✓
Surpresseur	Remplacement d'une pièce de surpresseur	✓		
	Remplacement complet d'un surpresseur			✓
Colonnes sèches / Colonnes humides	Bouchon colonne sèche	✓		
	Réfection complète des colonnes sèches			✓
Armoire électrique liées aux équipements PLB	Remplacement d'une pièce standard : voyants lumineux , plastron, armature, commandes en façade,...	✓		
	Remplacement d'un disjoncteur. (courant assigné < 160 A)	✓		
	Remplacement d'un disjoncteur. (courant assigné > 160 A)	✓		
	Remplacement complet d'armoire			✓