



— EAU DE VILLE  
 — EAU ADOUCIE TH7  
 — EAU ADOUCIE TH0 (eau en sortie des adou.)  
 — EAU TRAITEE TH0 (eau traitée par osmoseur)  
 — EAU TRAITEE TH10/15

REP.	FONCTION	REP.	FONCTION
1	BALLON DE STOCKAGE	2	OSMOSEUR
3	BALLON DE PRECHAUFFAGE	4	RESERVOIR 3000 l
5	ADOUCEUR	6	RESERVOIR A VESSE 24 l
7	RESERVOIR A VESSE 500 l	8	BAC A SEL
9	BALLON DE MAINTIEN DE PRESSION EAU GLACEE		
10	BALLON DE MAINTIEN DE PRESSION EAU CHAUDE		

IMPLANTATION  
 MATERIELS & RESEAUX  
 PRODUCTIONS  
 EAU TRAITEE  
 JARDIN DE L'ORATOIRE  
 LOUVRE

DATE : 19/12/01 3  
 FICHIER: LVI\_PRDI  
 CODE:  
 FOLIO N°: 1-08/19

