

Data sensitivity - Internal

A remplir par l'entreprise

Cette liste de point est faite pour aider les entreprises à ajuster leur offre technico-économique. Elle est indicative, non limitative et ne substituent pas aux études à réaliser par l'entreprise.

		Codification PID				Description des points		E/S AUTOMATE				UNITE. CONTROLE COMMANDE					RESEAU											
Tagname	Revision	Système	Composant	n°	Fonction	description composant	Description du point	entrée		sortie		signalisation					commande											
								DI alarme	DI état	AI mesure	DO commande	AO réglage	voyant rouge (alarme)	voyant vert (retour de marche)	voyant orange (urgence évacuation)	voyant blanc (urgence évacuation)	Afficheur / lms	Bouton poussoir	commutateur	réseau IP	Bus	Protocole	points gtc					
SECOURS_41_01_REG01		SECOURS_41.01	REG	01			commande mode forcé				1																	
							retour de marche		1																			
							Défaut interne (report IS + IPSO)	1																				
							consigne vitesse					1																
							recopie signal vitesse				1																	
							Commutateur variateur secours 41.01																					
							position AUTO		1																			
							position FORCE		1																			
							Registre aiguillage chimie 41.01																					
							signal						1															
SECOURS_41_01_REG02		SECOURS_41.01	REG	02			Recopie signal				1																	
							Fdc registre ouvert		1																			
							Fdc registre fermé		1																			
							commutateur																					
							position AUTO		1																			
							position MANU		1																			
							BP+		1																			
							ouverture		1																			
							BP-		1																			
							fermeture		1																			
		SECOURS_41.01	REG	02			Afficheur position registre					1																
							Report position registre					1																
							signal						1															
							Recopie signal					1																
							Fdc registre ouvert		1																			
							Fdc registre fermé		1																			
							commutateur																					
							position AUTO		1																			
							position MANU		1																			
							BP+		1																			
		SECOURS_41.01	REG	02			ouverture		1																			
							BP-		1																			
							fermeture		1																			
							Afficheur position registre						1															
							Report position registre							1														
							TOTAL = 83								16	34	12	10	11									60
							TOTAL + reserve 20% = 102								20	41	15	12	14									
							Estimatif Point GTC = 368								64	68	36	30	110									