

Tableau des corrélations entre les Zones de détection (ZD) et les Zones de mise en sécurité (ZS)

Zone de détection (ZD) en condition d'alarme feu			Commandes automatiques des zones de mise en sécurité (ZS)							Observations
			Zone de diffusion d’alarme pour l’évacuation (ZA)		Zone de compartimentage (ZC)		Zone de désenfumage (ZF)			
									AT CTA	
Type	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé	N°	Libellé		N° Verrou
ENS - Ecole Normale Supérieure de Lyon			Tempo UGA de Cde Evacuation: 5 min							
ZDM	600	ZDM600 DM ParKing MLE	ZA1	ZA1 MGN / MLE / M7						
ZDA	106	ZDA106 Locaux Cryo-Microscope	ZA1	ZA1 MGN / MLE / M7	ZC1	ZC1 MLE/MGN/M7				
ZDA	107	ZDA107 Circulation Cryo-Microscope	ZA1	ZA1 MGN / MLE / M7	ZC1	ZC1 MLE/MGN/M7				
ZDA	119	ZDA119 DI Gaine Cryo-Microscope	ZA1	ZA1 MGN / MLE / M7	ZC1	ZC1 MLE/MGN/M7				