

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'INSTALLATION GAZ

pour les locaux recevant du public de la 1^{re} à la 4^e catégorie

Nom et adresse de l'établissement 759 CHEMIN DE CAMP BOURJAS 83610 COLLOBRIERES

Type d'ERP IME JEAN ITARD

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATEUR

Je soussigné Mr FABIEN GALLIARD MODIFIE
 , installateur, déclare avoir réalisé, modifié, complété (*)
 l'installation suivante :

Origine et extrémité ↓	Tuyauterie				Appareils		
	Nature	L	Ø	Mode d'assemblage	Local	Nature	Puissance
Rose vanne 1/4.Tour
Chaudière en extérieur,
Filtre, Détendeur,	ACIER	10	60.3	SOUDE	CHAUFFERIE	CHAUDIERE	2 * 1720KW
Manomètres
Capacités.Tampon,
Electrovanne
Raccordement sur
Tuyauterie existante
Acier DN50 avant
péné. chaudière

Nature du gaz PROPANE

Pression d'utilisation 300mb

Je certifie que l'installation décrite ci-dessus, réalisée par mes soins, a été exécutée conformément aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié) et aux prescriptions particulières du permis de construire.
 Je certifie que les essais prévus par l'article GZ 19 ont été effectués le 26.JUILLET.2023
 et que les résultats sont satisfaisants.

Fait le 26.JUILLET.2023... à MARSEILLE

Signature et cachet de l'installateur



DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'INSTALLATION OU DE L'ÉTABLISSEMENT (*)

Je soussigné (nom et fonction dans l'établissement)
 déclare avoir assisté le à la fourniture du gaz de l'installation après m'être assuré de la
 fermeture de tous les robinets de brûleurs des appareils d'utilisation ou en l'absence de ceux-ci, des robinets de
 terminaison de l'installation fixe.

Fait le à Signature

Nota : certificat à établir en 3 exemplaires

- 1 pour l'installateur
- 1 pour le distributeur
- 1 pour le registre de sécurité de l'établissement

(*) Rayer les mentions inutiles