

# RAPPORT DE DIAGNOSTIC QUALITE

## établi selon le référentiel de contrôle NF

### P45-500

Dossier n° D042024000116 Visite n° 2 Mission n° 5582971	Type Article : IE Référence client :	Origine : Qualification : Organisme :
Adresse de l'immeuble : 120 IMP. HAMEAU DE L'AUBEDE - 83610 COLLOBRIERES		
Bât : V2 Esc : Etage :	N° de logement :	Type de logement : Pavillon Ancien
Nom de l'usager : UGECAM	Tél : 0781250761	
Nom du réalisateur :	Ref. QZ :	
Nom du demandeur : UGECAM	Tél : 0494135500	

Nature du gaz distribué : Autre type de gaz Distributeur : GRDF



Je soussigné Maxime GUINET REBOA, contrôleur n° 989 agissant conformément aux modalités de fonctionnement de l'association QUALIGAZ EVONIA, certifie avoir examiné les constituants visibles et/ou déclarés de l'installation gaz, le 08/04/2024 en présence de M/Mme. UGECAM en qualité de Propriétaire.

- J'ai réalisé le contrôle d'étanchéité apparente de l'installation : Oui
- J'ai réalisé le contrôle de fonctionnement des appareils de cuisson : Oui
- J'ai réalisé le contrôle de fonctionnement des appareils hors cuisson : Oui

APPAREILS INSTALLES ET PRESENTES		
Libellé	Partie	Inadapté
Chaudière à ventouse - 24 kW - Cuisine	Existante	non
Cuisinière Cuisine	Existante	non

Résultats				
Code	Partie	Aff.	Niveau	Libellé
7a3	Existante		A1	Au moins un organe de coupure n'est pas marqué du logo d'une marque reconnue
20.1	Existante		A1	Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie d'air.
- Chaudière à ventouse : Taux de CO mesuré à proximité de l'appareil raccordé dans les conditions de mesures normalisées : 0. (COmètre : N°3239)				

**Observations :** Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées l'article 21 - 4 de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide "modifications mineures" dispensent de cette obligation.

<b>Signature client</b> 	<b>Signature installateur</b>	QUALIGAZ EVONIA 131-135, AVE. JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS Tél : 0826628628	<b>Signature Contrôleur</b> 
--	-------------------------------	---	--