

RAPPORT DE DIAGNOSTIC QUALITE

établi selon le référentiel de contrôle NF

P45-500

Dossier n° D042024000112 Visite n° 2 Mission n° 5582965	Type Article : IE Référence client :	Origine : Qualification : Organisme :
Adresse de l'immeuble : 120 IMP HAMEAU DE L'AUBEDE - 83610 COLLOBRIERES		
Bât : X Esc : Etage :	N° de logement :	Type de logement : Pavillon Ancien
Nom de l'usager : UGECAM	Tél : 0781250761	
Nom du réalisateur :	Ref. QZ :	
Nom du demandeur : UGECAM	Tél : 0494135500	

Nature du gaz distribué : Autre type de gaz Distributeur : GRDF

Je soussigné Maxime GUINET REBOA, contrôleur n° 989 agissant conformément aux modalités de fonctionnement de l'association QUALIGAZ EVONIA, certifie avoir examiné les constituants visibles et/ou déclarés de l'installation gaz, le 08/04/2024 en présence de M/Mme. UGECAM en qualité de Propriétaire.

- J'ai réalisé le contrôle d'étanchéité apparente de l'installation : Oui
- J'ai réalisé le contrôle de fonctionnement des appareils de cuisson : Oui
- J'ai réalisé le contrôle de fonctionnement des appareils hors cuisson : Oui

APPAREILS INSTALLES ET PRESENTES		
Libellé	Partie	Inadapté
Chaudière à ventouse - 24 kW - Cuisine	Existante	non
TABC Cuisine	Existante	non

Résultats				
Code	Partie	Aff.	Niveau	Libellé
Pas d'anomalie relevée.				
- Chaudière à ventouse : Taux de CO mesuré à proximité de l'appareil raccordé dans les conditions de mesures normalisées : 0. (COMètre : N°3239)				

Observations : Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées l'article 21 - 4 de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide "modifications mineures" dispensent de cette obligation.

Signature client	Signature installateur	QUALIGAZ EVONIA 131-135, AVE. JEAN JAURES 93300 AUBERVILLIERS Tél : 0826628628	Signature Contrôleur
			