

Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL-AIX EN PROVENCE 2
405 rue Emilien Gautier
ZA LENFANT
13593 AIX-EN-PROVENCE France
Mail : emilie.kauffmann@bureauveritas.com

A l'attention de BIANCO Stéphane

UNION GEST ETS CAIS ASS MAL PACA
759 CHE DE CAMPS BOURJAS
83610 COLLOBRIERES

Rapport de contrôle des installations classées soumises à déclaration

Contrôle initial - Rubrique 4718 - 2 cuves de 1t chacune



Intervention du 22/03/2024

Coordonnées du site :

Nom du site : UGECAM Collobrières
Latitude : 6.279283
Longitude : 43.228807

Lieu d'intervention :

759 CHE DE CAMPS BOURJAS
83610 COLLOBRIERES

Numéro d'affaire : 15088650

Référence du rapport : 15088650/S2.2.1.R

Rédigé le : 22/03/2024

Par : Emilie KAUFFMANN

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1341, inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

INTRODUCTION

Ce contrôle est réalisé en application des dispositions de l'article L. 512-11 du code de l'environnement et selon les dispositions des articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l'environnement.

Rappel de la réglementation

Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 (stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 septembre 2017 (JO n° 234 du 6 octobre 2017).

Les installations nouvelles (déclarées après le 5 février 2006) sont concernées par l'ensemble des contrôles prescrits ci-dessous.

Pour les installations déclarées avant le 5 février 2006, tous les points sont à contrôler sauf le 2.13 qui n'est pas applicable.

Les installations relevant du régime de la déclaration au titre des ICPE et incluses dans un établissement soumis à autorisation ou à enregistrement ne sont pas concernées par le contrôle périodique. Sont également dispensées de contrôle les installations bénéficiant d'un enregistrement au système communautaire de management et d'audit (EMAS) si la déclaration environnementale couvre la conformité des installations classées à la réglementation.

Les non-conformités majeures (NCM) sont définies dans l'arrêté ministériel faisant l'objet du présent contrôle. A défaut, les écarts relevés doivent être considérés comme des autres non-conformités (ANC).

Dans l

e cas de constat de non-conformité majeure, l'exploitant est tenu de remettre à l'organisme de contrôle sous trois mois à compter de la réception du présent rapport un échéancier de mise en conformité et de solliciter un contrôle complémentaire, qui ne portera que sur les points de contrôle ayant donné lieu à une non-conformité majeure, dans un délai de 12 mois à compter de la réception du présent rapport. En cas de manquement ou de persistance de la NCM à l'issue du contrôle complémentaire, l'organisme agréé saisit l'autorité compétente.

EXPLOITANT

Nom de l'exploitant	UNION GEST ETS CAIS ASS MAL PACA		Site	COLLOBRIE RES
Adresse	759 CHE DE CAMPS BOURJAS 83610 COLLOBRIERES			
Date de la demande (Copie de la demande en annexe)	22/01/2024			
Date de déclaration de l'installation	22/03/1994	Date de mise en service de l'installation	01/01/1994	
Date du dernier contrôle	09/02/2023	Contrôleur et Organisme	BV - E. KAUFFMANN	
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement ou de l'article R.512-52		Liste des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée : Aucun arrêté préfectoral spécifique ne s'applique à cette installation		
Nombre de salariés de la structure contrôlée	TPE (moins de 10 salariés) <input type="checkbox"/>	PME (entre 10 et 250 salariés) <input type="checkbox"/>	Grande entreprise (plus de 250 salariés) <input checked="" type="checkbox"/>	Appartenance à un groupe <input checked="" type="checkbox"/> Nom du Groupe: UGECAM
Site certifié ISO 14001	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>		

CONTRÔLE PERIODIQUE

Rapport de contrôle n°	15088650/S2.2.1.R	Date du contrôle :	22/03/2024
Contrôleur	Emilie KAUFFMANN	Type de contrôle	Initial <input type="checkbox"/> Complémentaire <input checked="" type="checkbox"/>
Date d'émission du rapport	22/03/2024		
Type d'indépendance d'organisme au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input checked="" type="checkbox"/> Conception ou/et Fabrication ou/et Maintenance de la présente installation : oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>
Bilan du contrôle périodique	Nombre de non-conformités majeures : 2		Nombre des autres non-conformités : 5
Bilan du contrôle complémentaire	Nombre de non-conformités majeures maintenues : 0		

CONSTATS DU CONTROLE INITIAL

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 (stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 septembre 2017 (JO n° 234 du 6 octobre 2017).					
CARACTERISTIQUES					
1 DISPOSITIONS GENERALES					
1.4 Dossier installation classée					
<p>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - la durée de vie des installations et le programme de leur entretien et contrôles tenus à jour ; - le récépissé de déclaration, ou la preuve de dépôt, et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - lorsque ces points s'appliquent à l'installation concernée, les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.2 et 7.5 du présent arrêté ; - les dispositions prévues en cas de sinistre. <p>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>					
1.4 Présence du récépissé de déclaration ou de la preuve de dépôt	■	□	□	□	
1.4 Présence des prescriptions générales	■	□	□	□	
1.4 NCM Présence des plans à jour d'éventuelles modifications	□	■	□	□	<p>Code Obs: EK/240223/200046/0</p> <p>Lors du contrôle initial : Plan non à jour</p> <p>Lors du contrôle complémentaire : plan complet</p>

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
1.4 Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200056/0 Sans objet car absence d'Arrêté Préfectoral spécifique pour ce site.
1.4 vérification de la quantité présente sur site au regard de la quantité déclarée, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ou récipient à pression transportable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 Vérification de la capacité totale du ou des réservoirs au regard de la capacité déclarée, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir « ou récipient à pression transportable »	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 NCM Vérification que la capacité totale du ou des réservoirs est inférieure à la valeur supérieure telle que définie à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ou récipient à pression transportable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 IMPLANTATION - AMENAGEMENT					
2.1 Règles d'implantation					
2.1.1 Stockage de récipients à pression transportables					
<p>I. L'installation est implantée de telle façon qu'il existe une distance entre toute aire de stockage et les limites du site de 5 mètres si la capacité déclarée du stockage en récipients à pression transportables est au plus égale à 15 tonnes, et de 7,5 mètres si cette capacité dépasse 15 tonnes.</p> <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, la distance entre toute aire de stockage et les limites du site est portée à au moins 15 mètres.</p> <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018, la distance entre l'aire de stockage et les locaux d'habitations et les locaux des établissements recevant du public, situés en dehors du site, est portée à au moins 15 mètres, to ut en respectant les distances du premier alinéa du présent point I.</p> <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à</p>					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les distances précédentes peuvent être réduites à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres, est interposé entre l'aire de stockage et les limites du site ;</p> <p>La longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.</p> <p>II. Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, les aires de stockage des bouteilles métalliques sont séparées des aires de stockage des autres récipients à pression transportables.</p> <p>Les aires de stockage respectent les dimensions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres et la plus grande dimension horizontale n'est pas supérieure à 11 mètres pour les bouteilles métalliques ; - la hauteur de stockage est au maximum égale à 3 mètres et la plus grande dimension horizontale n'est pas supérieure à 11 mètres, pour les récipients à pression transportables autres que les bouteilles métalliques ; - la distance entre deux aires de stockage est au minimum égale à 10 mètres. Cette distance peut être réduite à 1 mètre si entre ces aires de stockage, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du stockage, sans être inférieure à 2 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant. <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les dimensions du présent point II sont applicables à partir du 1er septembre 2018.</p> <p>III. A l'intérieur des limites du site, les distances minimales suivantes à partir de chacune des aires de stockage, sont également observées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ; - 5 mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente.) ; - 5 mètres de tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes ; - 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation. <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, à l'intérieur des limites du site, les distances minimales suivantes à partir de chacune des aires de stockage sont observées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 mètres des parois des appareils de distribution de liquides ou de gaz inflammables ; - 5 mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente.) ; - 10 mètres de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes ; 					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>- 5 mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation ; - 10 mètres des aires de stationnement. Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, les alinéas 6 à 11 du point III sont applicables à partir du 1er septembre 2018.</p> <p>Les distances précédentes peuvent être réduites à 1 mètre si entre ces emplacements et les aires de stockage est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 mètre de l'aire du stockage ou de l'aire de stationnement, sans être inférieure à 2 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.</p> <p>IV. Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées après le 1er janvier 2018, la distance entre toute aire de stationnement et les limites du site est portée à au moins 10 mètres.</p> <p>Pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables et déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018, la distance entre toute aire de stationnement et les locaux d'habitations et les locaux des établissements recevant du public est portée à au moins 10 mètres.</p> <p>Ces distances peuvent être réduites à 1 mètre si un mur REI 120 est interposé, dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle des camions situés sur l'aire de stationnement, sans être inférieure à 3 mètres ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.</p> <p>V. Dans les stations-service ouvertes au public, le stockage des récipients à pression transportables se fait sur une hauteur maximum inférieure à 3 mètres.</p>					
2.1.1 NCM Respect des dimensions des aires de stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200157/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.1 NCM Vérification de la séparation des stockages des bouteilles métalliques des stockages des autres récipients à pression transportables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200205/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.1 NCM Respect des distances d'implantation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200211/0

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
					Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.1 NCM Respect de la hauteur du mur, lorsque les distances d'éloignement sont réduites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200222/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.1 NCM Présentation d'un justificatif du fait que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont réduites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200230/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.1 NCM Respect de la hauteur maximale de stockage des réservoirs mobiles dans les stations-services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200121/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.1.2 Réservoirs					
Une installation de stockage en réservoirs aériens de capacité déclarée au plus égale à 15 tonnes est implantée de telle façon qu'il existe une distance d'au moins 5 mètres entre les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs et les limites du site. Si la capacité déclarée du stockage dépasse 15 tonnes, cette distance est portée à 7,5 mètres. Dans le cas d'un d'une installation existante, déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, la distance entre les orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes des réservoirs et les limites du site est d'au moins 5 mètres, quelle que soit la capacité du réservoir.					
2.1.2 NCM Respect des distances d'implantation à l'intérieur des limites du site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous du stockage					
Le stockage de réservoirs ou de récipients à pression transportables ne surmonte pas et n'est pas surmonté de locaux habités ou occupés par des tiers. L'installation n'est pas implantée en sous-sol.					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
2.3 NCM L'installation n'est pas implantée en sous-sol	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 NCM Absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Accessibilité au stockage					
Le stockage de gaz inflammable liquéfié est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés si le stockage est à l'intérieur d'un bâtiment.					
2.5 Accessibilité au stockage	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.11 Isolement du réseau de collecte					
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site l'écoulement accidentel de gaz liquéfié. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.					
2.11 Présence des dispositifs d'obturation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200314/0 Absence des dispositifs
2.11 Présentation de la consigne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200321/0 Non conforme en l'absence des dispositifs d'obturation
2.12 Aménagement des stockages					
2.12.A Stockage en récipients à pression transportables					
Les aires de stockage sont délimitées et matérialisées au sol. Tout autour, sauf sur justificatif d'absence de dangers ou mise en place d'un mur coupe-feu visé au paragraphe 2.1 ci-dessus pour la partie du périmètre de stockage concerné, un aménagement est conçu (déclinaison du sol, réseau d'évacuation...) de telle sorte que des produits tels que des liquides inflammables répandus accidentellement ne puissent approcher					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
à moins de 2 mètres de l'aire de stockage.					
2.12.A Présence d'une matérialisation et d'une délimitation au sol des aires de stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/200336/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.12.A NCM Si un dépôt de liquide inflammable existe dans l'établissement : présence d'un aménagement empêchant les liquides inflammables répandus accidentellement de s'approcher à moins de 2 mètres de l'aire de stockage, sauf sur justificatif d'absence de dangers ou mise en place d'un mur coupe-feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/200344/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens
2.12.B Stockage en réservoirs aériens					
<p>Les réservoirs aériens sont implantés au niveau du sol ou en superstructure.</p> <p>Toutefois, si leur implantation est faite sur un terrain en pente, l'emplacement du stockage est, sur 25 % au moins de son périmètre, à un niveau égal ou supérieur à celui du sol environnant.</p> <p>Les réservoirs reposent de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte à éviter l'alimentation et la propagation d'un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 mètre est laissée libre sous la génératrice inférieure du réservoir.</p> <p>Lorsqu'elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol ou d'un massif en béton sont protégées efficacement contre les effets thermiques susceptibles de provoquer le flambement des structures.</p> <p>L'enrobage est appliqué sur toute la hauteur. Il n'affecte cependant pas les soudures de liaison éventuelles entre le réservoir et la charpente qui le supporte.</p> <p>Un espace libre d'au moins 0,6 mètre de large en projection horizontale est réservé autour de tout réservoir aérien raccordé.</p> <p>Toutes les vannes sont aisément manouvrables par le personnel.</p> <p>Les réservoirs sont amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé et l'importance du dispositif d'ancrage tient compte de la poussée éventuelle des eaux.</p>					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>Les parois de deux réservoirs raccordés sont séparées d'une distance suffisante pour permettre la réalisation aisée de l'entretien et de la surveillance périodique des réservoirs.</p> <p>Cette distance n'est pas être inférieure au demi-diamètre du plus grand des deux réservoirs.</p> <p>Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports sont efficacement protégés contre la corrosion.</p> <p>La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir. « Pour le GNL, la tuyauterie de remplissage peut également être en contact avec la phase liquide. Dans ce cas, la tuyauterie est équipée de deux clapets anti-retour, et l'installation est munie d'un bouton d'arrêt d'urgence déclenchant une vanne d'isolement du stockage. Cette vanne d'isolement est également asservie à une détection gaz judicieusement disposée.</p>					
2.12.B NCM Respect des distances minimales	■	□	□	□	
2.12.B NCM Les vannes sont aisément manoeuvrables par le personnel	■	□	□	□	
2.12.B NCM Présence des deux clapets anti retour sur la tuyauterie de remplissage des stockages de GNL, du bouton d'arrêt d'urgence à proximité des stockages de GNL, et d'une vanne d'isolement asservie à l'arrêt d'urgence et à la détection gaz	■	□	□	□	
2.12.C Stockage en réservoirs enterrés ou sous talus					
<p>Les réservoirs enterrés peuvent être simplement enfouis ou placés dans une fosse construite en béton ou maçonnerie. Les réservoirs enterrés (en fosse ou autres) ou sous-talus sont protégés et mis en place conformément à la réglementation en vigueur relative aux équipements sous pression de sorte à prévenir les agressions mécaniques et à éviter la présence d'espaces vides susceptibles de se transformer en poche de gaz. Le réservoir est entièrement recouvert. L'exploitant détient des justificatifs de la conformité de la mise en place et de la protection des réservoirs enterrés, sous-talus ou en fosse, et les conserve à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>La fosse ou la fouille aménagée pour recevoir le(s) réservoir(s) est remblayée de façon à ne pas endommager le revêtement de protection contre la corrosion. Aucune canalisation étrangère au service du stockage (conduites d'eau, de gaz, d'électricité, d'air comprimé, etc.) ne se trouve soit à l'intérieur de la fosse contenant le(s) réservoir(s),</p>					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>soit à moins de 1 mètre des parois d'un réservoir enfoui.</p> <p>Ces réservoirs ne sont pas placés sous un passage desservant un bâtiment. En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation...) ne se trouve sous un réservoir.</p> <p>Les parois des réservoirs sont situées à une distance minimale de 1 mètre des murs extérieurs ou des fondations d'un bâtiment.</p> <p>Toutefois, cette distance n'est pas exigée si le réservoir est placé dans une fosse dont le mur, vis-à-vis du bâtiment, est parfaitement étanche.</p> <p>Les parois de deux réservoirs sont séparées d'une distance minimale suffisante pour permettre de manière aisée la mise en fosse et l'extraction de chacun des deux réservoirs.</p> <p>Cette distance ne peut être inférieure à 20 cm, mesurés horizontalement.</p> <p>Les réservoirs reposent de façon stable. Ils sont amarrés et l'importance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux.</p> <p>La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.</p> <p>Le passage de véhicule ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit.</p> <p>Les robinetteries et les équipements des réservoirs sont placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume est aussi réduit que possible.</p>					
2.12.C NCM Absence de réservoir sous un passage desservant un bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200409/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux réservoirs fixes aériens.
2.12.C Absence de passage de véhicules au-dessus du stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200417/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux réservoirs fixes aériens.
2.12.C Absence de charges déposées au-dessus du stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200423/0

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
					Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux réservoirs fixes aériens.
2.13 Installations annexes					
2.13.A Pompes					
Lorsque le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils d'utilisation n'est pas immergé ou n'est pas dans la configuration aérienne (à privilégier), il peut être en fosse, mais celle-ci est maçonnée et protégée contre les intempéries. De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. En particulier la ventilation mécanique peut être remplacée par un ou plusieurs appareils de contrôle de la teneur en gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d'arrêt des pompes dès que la teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme. L'accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d'exploitation.					
2.13.A NCM Présence d'une ventilation mécanique ou d'un ou plusieurs détecteurs contrôlant la teneur en gaz placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200454/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
2.13.A NCM Présence des justificatifs de vérification annuelle du bon état des détecteurs, le cas échéant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200459/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
2.13.A Accès aisé au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement pour le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200443/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
2.13.B Vaporiseurs					
Les vaporiseurs sont conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Outre les équipements destinés à l'exploitation, ils sont munis d'équipements permettant de surveiller et réguler la température et la pression de sorte à prévenir tout relâchement de gaz par la soupape. L'accès au vaporiseur est aisé pour le personnel d'exploitation. Les soupapes du vaporiseur sont placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz.					
2.13.B NCM Présence des équipements pour surveiller et réguler la température et la pression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200506/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
2.13.B Accès aisé pour le personnel au vaporiseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200513/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
2.13.B NCM Les soupapes sont placées de sorte à ne pas rejeter en direction d'un réservoir de gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200519/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
3 EXPLOITATION - ENTRETIEN					
3.1 Surveillance de l'exploitation					
<p>I. Pendant les heures d'ouverture, l'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.</p> <p>II. Les dispositions du présent point II sont applicables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées après le 1er janvier 2018 ; - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à 					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>pression transportables déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018.</p> <p>En dehors des heures d'ouverture, l'exploitant met en œuvre une surveillance de l'installation par gardiennage ou télésurveillance adaptée, permettant la détection de tout départ de feu sur les aires de stationnement et les aires de stockage. En cas de panne de la télésurveillance, le cas échéant, la surveillance de l'installation est assurée par gardiennage.</p> <p>L'exploitant définit une procédure à mettre en œuvre en cas de départ de feu sur l'installation. Celle-ci contient notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ou les personnes compétentes chargées d'effectuer les opérations nécessaires à la mise en sécurité des installations ; - les modalités d'appel de ces personnes compétentes ; - les modalités d'appel et d'accueil des secours extérieurs au regard des informations disponibles et après levée de doute. Le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l'installation (dimensions, configuration, dispositions constructives.) ainsi que des matières stockées (nature, quantités, mode de stockage.), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie ; - les modalités de déclenchement d'un dispositif sonore permettant l'alerte du voisinage. 					
3.1 NCM Présence de la procédure à mettre en œuvre en cas de départ de feu sur l'installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/280223/103016/0 Non applicable en l'absence de récipients à pression transportables
3.2 Contrôle de l'accès					
<p>I. Les personnes non habilitées par l'exploitant n'ont pas un accès libre au stockage. De plus, en l'absence de personnel habilité par l'exploitant, le stockage est rendu inaccessible (clôture de hauteur 2 mètres avec porte verrouillable ou dispositifs verrouillables).</p> <p>II. Les dispositions du présent point II sont applicables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées après le 1er janvier 2018 ; - pour les installations stockant 6 tonnes ou plus de gaz inflammables liquéfiés en récipients à pression transportables déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2018. <p>L'accès aux récipients à pression transportables est rendu inaccessible par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une clôture grillagée d'au moins 1,80 mètre de hauteur, assortie d'un dispositif anti-intrusion de type concertina au sol, ou ; - par un mur d'au moins 2,30 mètres 					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>de hauteur accompagné d'un dispositif anti-intrusion sur son dessus (type pique).</p> <p>Les accès de la clôture ou du mur sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hauteur minimale de 1,80 mètre, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina au sol ; - hauteur minimale de 2,30 mètres, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques.) ; - hauteur minimale de 2,50 mètres sans dispositif de lutte contre l'intrusion. <p>L'exploitant définit et met en œuvre une procédure d'inspection des véhicules de transport de matière dangereuse à l'entrée du site, lui permettant de s'assurer que les conducteurs inspectent l'état de leur véhicule avant d'accéder à l'installation. Elle précise, qu'en cas d'anomalie (par exemple détection de chauffe anormale des essieux sur les véhicules équipés de témoins de chauffe) l'accès à l'installation n'est autorisé qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation formalisée de l'exploitant. Le conducteur actionne le coupe-batterie de son véhicule, s'il en est équipé, durant son stationnement.</p> <p>III. Les organes accessibles de soutirage, de remplissage et les appareils de contrôle et de sécurité, à l'exception des soupapes, des réservoirs sont protégés par une clôture ou placés sous capots maintenus verrouillés en dehors des nécessités du service.</p>					
3.2 Présence de dispositifs interdisant l'accès libre au stockage aux personnes non habilitées	■	□	□	□	
3.2 NCM Présence, dimensions et bon état des moyens de contrôle d'accès (clôture grillagée, mur...)	□	□	□	■	Code Obs: EK/240223/200609/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoir aérien
3.2 NCM Présence de capots verrouillés le cas échéant	■	□	□	□	
3.2 NCM Présence d'une procédure d'inspection des véhicules devant accéder à l'installation	□	□	□	■	Code Obs: EK/240223/200647/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoir aérien
3.2 Vérification que les coupe-batteries sont actionnés sur les véhicules en stationnement, le cas échéant	□	□	□	■	Code Obs: EK/240223/200757/0 Sans objet, non applicable aux

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
					installations de stockage en réservoir aérien
3.4 Propreté					
Les lieux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières, et de matières combustibles. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Il est procédé aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et à proximité de l'installation. La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revêtement) des réservoirs fixes est à effectuer lorsque son état l'exige. Elle est réalisée conformément aux dispositions du point 4.6.					
3.4 Absence d'amas de matières combustibles, de matières dangereuses et polluantes, et de végétaux, sous et à proximité des aires de stockages, des réservoirs, et des aires de stationnement	■	□	□	□	
3.5 Etat des stocks de produits dangereux					
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence sur le site d'autres matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation et, le cas échéant, à l'activité de commerce de l'exploitant.					
3.5 Présentation de l'état des stocks de gaz inflammables liquéfiés tenu à jour et du plan général des stockages	□	□	■	□	Code Obs: EK/280223/103119/0 Absence de plan à jour
4 RISQUES					
4.2 Moyens de lutte contre l'incendie					
4.2 A					
I. L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur pour chaque type d'installation, et est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. II. Les dispositions du présent point II sont applicables : - pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018 ; - pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, à partir du 1er septembre 2019					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<p>Les aires de stationnement peuvent être munies de dispositifs permettant l'extinction d'un feu de nappe de liquide inflammable avec déclenchement automatique. Une commande manuelle permettant le déclenchement de dispositifs d'extinction est alors installée suffisamment éloignée des aires de stationnement, de manière à être facilement accessible et manouvrable en toutes circonstances.</p> <p>Les installations équipées d'un tel dispositif sont dispensées de la mise en place de la télésurveillance ou du gardiennage des aires de stationnement définis au point 3.1.</p>					
4.2.A NCM Présence de dispositifs permettant l'extinction d'un feu de nappe avec déclenchement automatique complété d'une commande manuelle facilement accessible et manoeuvrable en toutes circonstances, le cas échéant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/200934/0 Absence d'un tel dispositif
4.2.A Présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.B Stockage en récipients à pression transportables					
<p>Les moyens de secours sont au minimum constitués de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux extincteurs à poudre « ABC d'une capacité minimale de 9 kg », situés à moins de 20 mètres du stockage ; - pour les stockages de capacité déclarée contenue dans les « récipients à pression transportables » supérieure à 15 tonnes, d'un poste d'eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres du stockage, ou de points d'eau (bassins, citernes, etc.), et d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. « Cette capacité est appréciée pour l'ensemble du site, et les capacités extérieures peuvent être prises en compte dans la limite de la distance de 200 mètres fixée ci-avant. » <p>Pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures.</p> <p>Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, à partir du 1er septembre 2019.</p>					
4.2.B NCM Présence des dispositifs d'extinction fixes et mobiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/201118/0 Sans objet, non applicable aux installations de stockage en réservoirs aériens

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
4.2.C Stockage en réservoirs aériens					
<p>Les moyens de secours sont au minimum constitués de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - deux extincteurs à poudre « ABC d'une capacité minimale de 9 kg et, pour les installations stockant plus de 35 tonnes en réservoirs aériens, d'un extincteur à poudre ABC sur roues d'une capacité de 50 kg » ; - d'un poste d'eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres du stockage, ou de points d'eau (bassins, citernes, etc.), et d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. « Cette capacité est appréciée pour l'ensemble du site, et les capacités extérieures peuvent être prises en compte dans la limite de la distance de 200 mètres fixée ci-avant ; » <p>Pour les installations déclarées après le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures.</p> <p>Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette capacité est d'au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, à partir du 1er janvier 2021. »</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les réservoirs de capacité déclarée inférieure à 15 tonnes, d'un tuyau et d'une lance dont le robinet de commande est d'un accès facile en toute circonstance ; - pour les réservoirs de capacité déclarée supérieure à 15 tonnes, d'un système fixe d'arrosage raccordé ; - pour les réservoirs aériens « autres que ceux de GNL » de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, d'un système fixe d'arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 l/m²/min. Un film d'eau homogène sur l'intégralité de la surface du réservoir est obtenu. Ce système fixe d'arrosage est asservi à une détection gaz judicieusement implantée à proximité du réservoir. Ce système peut aussi être mis en route de manière manuelle à distance du réservoir. - pour les réservoirs aériens de GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, d'une détection gaz, d'une détection incendie et d'un système fixe d'arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 L/m²/min permettant l'obtention d'un film d'eau homogène sur l'intégralité de la surface du réservoir. Ce système fixe d'arrosage est asservi à la détection incendie. <p>Les quatre alinéas précédents ne s'appliquent pas aux réservoirs de GNL à double paroi isolée par la perlite et le vide lorsque l'épaisseur de perlite est supérieure ou égale à 20 cm. Les réservoirs de ce type de capacité supérieure à 35 tonnes sont équipés d'une détection gaz et d'une détection incendie.</p>					
4.2.C NCM Présence des dispositifs d'extinction fixes et mobiles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/201149/0 Lors du contrôle initial : Absence d'un tuyau et d'une lance dont le robinet de commande est d'un accès facile en toute circonstance

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
					Lors du contrôle complémentaire : dispositif installé
4.2.C NCM Pour les réservoirs aériens autres que GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes : après mise en route manuelle du système fixe d'arrosage, vérification de la présence d'un film sur toute la surface, de la présence d'un système de détection de gaz implanté à proximité du réservoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201316/0 Sans objet car l'installation ne comporte pas de réservoir aérien de capacité supérieure à 35 tonnes.
4.2.C NCM Pour les réservoirs aériens GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes : après mise en route manuelle du système fixe d'arrosage, vérification de la présence d'un film sur toute la surface et de la présence de systèmes de détection de gaz et d'incendie implantés à proximité du réservoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201341/0 Sans objet car l'installation ne comporte pas de réservoir aérien de capacité supérieure à 35 tonnes.
4.2.D Stockage en réservoirs enterrés ou sous talus					
Les moyens de secours sont au minimum constitués de deux extincteurs à poudre.					
4.2.D NCM Présence des extincteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201401/0 Sans objet, l'installation ne comprend pas de réservoir enterré
4.3 Localisation des risques					
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives de gaz inflammable liquéfié mis en oeuvre, stocké ou utilisé, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.					
4.3 Présentation du document de recensement et du plan général avec les zones de danger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	Code Obs: EK/240223/201430/0 Absence de document de recensement des risques

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
					présentés par les installation du site et absence de plan général des ateliers et des stockages, établi par l'exploitant, et indiquant les différentes zones de dangers correspondantes aux risques identifiés.
4.5 Interdiction des feux					
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés à pénétrer dans les parties de l'installation visées au point 4.3, sont d'un type non autorisé en atmosphère explosive, les conditions de circulation de ces engins et véhicules font l'objet d'une consigne établie par l'exploitant sous sa responsabilité. Les locaux fermés visés au point 2.4 ne sont pas chauffés par des appareils à flamme ou à incandescence.					
4.5 Affichage de l'interdiction	■	□	□	□	
4.7 Consignes de sécurité					
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque - notamment l'interdiction de fumer et l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires - dans les parties de l'installation visées au point 4.3 ""incendie"" et ""atmosphères explosives"". Cette interdiction est affichée soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l'aire de stockage ; - l'obligation du permis de feu pour les parties de l'installation visées au point 4.3 présentant des risques d'incendie et/ou d'explosion ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ; - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
<ul style="list-style-type: none"> - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11. 					
4.7 Affichage des consignes	■	□	□	□	
4.8 Consignes d'exploitation					
<p>Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les modes opératoires ; - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - les conditions de conservation et de stockage des produits ; - la fréquence de vérification des dispositifs de rétention ; - le maintien dans l'atelier de fabrication de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation ; - la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs ; - la fréquence de vérification des dispositifs de rétention. <p>Une consigne définit les modalités mises en œuvre, tant au niveau des équipements que de l'organisation, pour respecter à tout instant la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation, déclarée par l'exploitant et inscrite sur le récépissé de déclaration.</p> <p>Une autre consigne définit les modalités d'enregistrements des données permettant de démontrer a posteriori que cette quantité a été respectée à tout instant.</p> <p>Les consignes et procédures d'exploitation permettent de prévenir tout sur remplissage.</p> <p>Une consigne particulière est établie pour la mise en œuvre ponctuelle du torchage d'un réservoir.</p>					
4.8 Existence des consignes	□	□	■	□	Code Obs: EK/240223/201459/0 Absence des consignes d'exploitation

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
4.9 Dispositifs de sécurité					
<p>Les réservoirs composant l'installation sont conformes à la réglementation des équipements sous pression en vigueur. Ils sont munis d'équipements permettant de prévenir tout sur remplissage.</p> <p>L'exploitant de l'installation dispose des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage à tout instant. Ces équipements peuvent être des systèmes de mesures de niveaux, de pression ou de température.</p> <p>Pour les installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, et dans le cas d'une utilisation de gaz à l'état liquéfié, un dispositif d'arrêt d'urgence permet de provoquer la mise en sécurité du réservoir et de couper l'alimentation des appareils d'utilisation du gaz inflammable qui y sont reliées.</p> <p>Pour les installations déclarées postérieurement à la date de publication d u présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, les tuyauteries alimentant des appareils d'utilisation du gaz à l'état liquéfié sont équipées de vannes automatiques à sécurité positive.</p> <p>Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'alinéa précédent. Elles sont également commandables manuellement.</p> <p>Les tuyauteries reliant un stockage constitué de plusieurs réservoirs sont équipées de vannes permettant d'isoler chaque réservoir.</p> <p>Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs aériens non cryogéniques sont munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes « des réservoirs aériens non cryogéniques » s'effectue de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle et notamment de saillie de toiture.</p> <p>Les échappements des soupapes des réservoirs cryogéniques sont conçus de manière à éviter notamment le risque de brûlure cryogénique, à empêcher toute entrée de corps étrangers ou d'eau et à éviter toute perte de charge. Leur point de rejet se situe en partie supérieure du réservoir.</p> <p>Les bornes de remplissage déportées comportent un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) à son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du câble d e liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur. Si elles sont en bordure de la voie publique, elles sont enfermées dans un coffret matériaux de classe A1 (incombustible) et verrouillé.</p>					

Intitulé de la rubrique : RUBRIQUE 4718	C	NCM	ANC	SO	Observations
4.9 NCM Présentation des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur-remplissage	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9 NCM Présence d'un dispositif d'arrêt d'urgence pour les installations déclarées après le 5 février 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201617/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
4.9 NCM Présence de vannes à sécurité positive et commandables manuellement pour les installations déclarées après le 5 février 2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201622/0 Sans objet car cette disposition n'est pas applicable aux installations déclarées avant le 05/02/2006.
4.9 NCM Pour les tuyauteries reliant 2 réservoirs, présence de vannes permettant d'isoler chaque réservoir	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9 NCM Pour les réservoirs aériens non cryogéniques, présence de chapeaux éjectables sur les orifices d'échappement des soupapes dont le jet d'échappement s'effectue de bas en haut sans rencontrer d'obstacle	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9 NCM Pour les réservoirs cryogéniques, présence d'un évent dont le jet d'échappement s'effectue de bas en haut sans rencontrer d'obstacle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	Code Obs: EK/240223/201722/0 Sans objet, les réservoirs ne sont pas de type cryogénique
4.9 NCM Pour les bornes de remplissage déportées, présence d'un double clapet (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) sur l'orifice d'entrée ainsi qu'un dispositif de branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur et si la borne de remplissage est en bordure de la voie publique, présence d'un coffret en matériaux de classe A1 (justificatifs de conformité) verrouillé	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SYNTHESE DU CONTRÔLE COMPLEMENTAIRE

NON-CONFORMITES FAISANT L'OBJET DU CONTROLE COMPLEMENTAIRE		
N°NCM		
1	1.4 NCM Présence des plans à jour d'éventuelles modifications EK/240223/200046/0 Lors du contrôle initial : Plan non à jour Lors du contrôle complémentaire : plan complet	Soldée <input checked="" type="checkbox"/> Maintenue <input type="checkbox"/>
2	4.2.C NCM Présence des dispositifs d'extinction fixes et mobiles EK/240223/201149/0 Lors du contrôle initial : Absence d'un tuyau et d'une lance dont le robinet de commande est d'un accès facile en toute circonstance Lors du contrôle complémentaire : dispositif installé	Soldée <input checked="" type="checkbox"/> Maintenue <input type="checkbox"/>

CONCLUSION

L'ensemble des non-conformités majeures constatées lors du contrôle périodique du 09/02/2023 sont levées.

Le Contrôleur : Emilie KAUFFMANN

Le 22/03/2024

ANNEXE 1 : Copie de la demande écrite de l'exploitant.

DOCUMENTS ANNEXES

DEMANDE ECRITE DE L'EXPLOITANT

Référence du dossier : 797217-15088650
Rapport de contrôle initial transmis le 28/02/2023

Je soussigné M BIANCO Stéphane

Représentant de la société UGECAM Provence Alpes Côte d'Azur Corse et Corse

Déclare faire appel à BUREAU VERITAS EXPLOITATION pour la réalisation du contrôle complémentaire d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à déclaration comme prévu à l'article R.512-59-1 du Code de l'Environnement (prestation décrite dans la proposition financière et commerciale référencée 0797217/220329-2175-83 – Prestation 1.2 à 480,00€ H.T / Commande n° CL 30089 1 du 31/03/2022).

La rubrique de la nomenclature dont relève les installations pour le contrôle complémentaire :

- Rubrique 4718

Adresse du site : IME JEAN ITARD COLLOBRIERES

Fait à : COLLOBRIERES

Le : 22/01/2023

Signature et
Cachet commercial :

P/la Directrice de l'UGECAM et par Délégation
Le Responsable Sécurité Maintenance Entretien
Des Etablissements du Var
Stéphane BIANCO

