



LEGENDE - AEP/ARROSAGE

Arosage

- Réseau d'eau potable pour arrosage Ø40
- Regard de comptage pour arrosage équipé de 2 vannes de sectionnement, d'un disconnecteur et d'un compteur
- Réseau d'eau potable pour arrosage goutte à goutte PEHD32
- Niche d'arrosage type jumbo ou similaire y compris électrovanne, programmeur à pile
- Bouche incongelable
- BAC
- Chambre d'arrosage existante
- Réseau PE Ø32 existant

Eau Potable

- Réseau d'eau potable existant
- Réseau d'eau potable Ø100 FONTE
- BAC
- Poteau incendie type EMRAUDE de BAYARD ou equivalent

NOTA : Les réseau seront à adapter en fonction des décisions menées au regard des PSE.

Maitrise d'œuvre

Architecture
Ingénierie

Direction des Constructions et Patrimoine
Pôle Patrimoine et Ressources
Opérationnelles
Hôtel-Dieu St Jacques
TSA 80035
31059 TOULOUSE Cedex 9

HOTEL DIEU

LA GRAVE

PURPAN

RANGUEIL

LARREY

SALIES

CHAPITRE

ANCELY

LOGIPHARMA

P2421

DEMOL CRECHE ET
AMENAGEMENT PKG

VRD

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES [DCE]

PLAN EAU POTABLE/ARROSAGE [2/2]

ECHELLE:

1/200

Niveau NGF :

AutoCAD : P2421-Crèche-PRD-LOT VRD-2025-11-13.dwg

C	20/10/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
A	20/09/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
A	20/09/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
D	11/09/2025	MZ	PC	Création du plan					
Int	DATE	Designé	Vale	MODIFICATIONS	Int	DATE	Designé	Vale	MODIFICATIONS

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NEVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
P2421				VRD			D	DCE

BUREAU D'ETUDES ET INGENIERIE - MAITRISE D'OEUVRE

Tél : 05 61 77 80 92 - Mob : 06 98 98 11 98

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse. Il ne pourra être ni divulgué, ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.