



LEGENDE - RESEAUX SECS

Eclairage

- Réseau Eclairage 5G sous fourreau Ø75 + câblé de terre + système Dali 2
- 1 S20 pour l'alimentation de l'éclairage + 1 S20 pour la commande y compris horloge astronomique
- Candélabre double haut Eclairage AXIA 2 - SCHREDER 38W ht=6m
- Candélabre simple haut Eclairage AXIA 2 - SCHREDER 38W ht=6m
- Arceau de sécurité
- Réseau Eclairage existant
- Candélabre double existant
- Candélabre simple existant
- Chambre L2T

Vidéo surveillance

- Mat pour caméra de sécurité 3.50m (RAL et modèle à l'agrément du maître d'ouvrage)
- Caméra 4 têtes (fourniture AXIANS)
- Caméra simple (fourniture AXIANS)

Courant faible

- Fourreaux TPC Ø90 x2 + RJ45
- Chambre L1T
- Chambre L2T

Bornes d'appel d'urgence

- Borne d'appel d'urgence (pose + fourniture CHU) Compris mat 3.5m (RAL à l'agrément de la MOA) Raccordement via 2 x RJ45

NOTA : Les réseaux seront à adapter en fonction des décisions menées au regard des PSE.

Maitrise d'œuvre  
& Architecture  
Ingénierie  
Direction des Constructions et Patrimoine  
Pôle Patrimoine et Ressources  
Opérationnelles  
Hôtel-Dieu St Jacques  
TSA 80305  
31059 TOULOUSE Cedex 9



HOTEL DIEU

LA GRAVE

PURPAN

RANGUEIL

LARREY

SALIES

CHAPITRE

ANCELY

LOGIPHARMA

P2421

DEMOL CRECHE ET  
AMENAGEMENT PKG

VRD  
DOSSIER DE CONSULTATION  
DES ENTREPRISES [DCE]

PLAN ECLAIRAGE/CAMERA/BORNE [2/2]

ECHELLE : Niveau NGF :  
1/200 AutoCAD : P2421-Chèche-PRO-LOT VRD-2025-11-13.dwg

C	20/10/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
A	20/09/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
A	20/09/2025	MZ	PC	Modifications du dossier					
D	11/09/2025	MZ	PC	Création du plan					
Int	DATE	Designé	Vale	MODIFICATIONS	Int	DATE	Designé	Vale	MODIFICATIONS

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NEVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
P2421				VRD			D	DCE