



Aile 2 N3



Aile 1 N3

- Actions techniques :
- Climatisation : ajout de splits, multisplits ou mini DRV tropicalisés dans les locaux suivants :
- 1-320 bactériologie : split 4 kWf
- Ventilation :
- Équilibrage des débits aux bouches existantes dans les labs : 1-313, 1-322, 1-1-324A.
- Adaptation de bouches et antennes dans la salle de réunion : 1-304
- Électricité :
- 5 PC et 2 RJ par poste de travail, plus besoins spécifiques d'équipements.
- Un nouveau tableau électrique sera installé en remplacement de l'ancien équipé non conforme.
- PM : Rince-ocis à prévoir dans les nouveaux éviers.