

MARCHE PUBLIC DE SERVICE

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Accord-cadre avec émission de bons de commandes, reconductible.

MAITRE DE L'OUVRAGE :

ETAT

**MINISTERE DES
ARMEES**

CONDUCTEUR D'OPERATION :

DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE SAINT-DENIS

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS :

DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE

*Représenté par le chef de la section ingénierie de la maintenance
(SIM)*

Objet de l'accord-cadre : **04RN25**

**LE PORT (974) - BASE NAVALE – INSTALLATIONS
PORTUAIRES**

**MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES**

CONTRAT SENSIBLE

N° de document	Intitulé	Equipement	Localisation
01	Plan de Masse		Port des Galets
02	Plan Synoptique	GTC	Station Energie
03	Plan synoptique	GTC	Station Nord
04	Plan synoptique	GTC	Station Sud
05	Plan synoptique réseau informatique	GTC	Station Energie/Nord/Sud
06	Plan synoptique général HT-BT 60 Hz	Distribution HT-BT 60 Hz	Station Energie/Nord/Sud
07	Plan synoptique général BT 50 Hz	Distribution BT 50 Hz	Station Energie/Nord/Sud
08	Plan de Verrouillage et consignation HT-BT	Distribution HT-BT	Station Energie
09	Plan de Mise à la Terre des installations	Distribution BT	Station Nord/BAQ 1 à 6
10	Schéma Coffret ondulé (HTA)	Coffret Ondulé	Station Energie
11	Schéma Cellule CM (HTA)	Tableau 15 KV (cellule comptage)	Station Energie
12	Schéma Cellule DM1A (HTA)	Départ transformateur	Station Energie
13	Schéma Cellule DM2 (HTA)	Tableau 15 KV (Protection générale)	Station Energie
14	Schéma Cellule IM (HTA)	Tableau 15 KV (Arrivée EDF)	Station Energie
15	Schéma Cellule DM1.3 (HTA)		Station Energie
16	Schéma Cellule DM1.3 Verrouillage (HTA)	Cellule SM6	Station Energie
17	Vue tableau HTA Verrouillage	Tableau 15 KV	Station Energie
18	Tableau Général_ Poste	Tableau général BT	Station Energie
19	TGBT 50 Hz	TGBT 50 Hz	Station Energie
20	TG BAQ n°3	BAQ 3	Station Nord
21	TG BAQ n°4	BAQ 4	Station Nord
22	TG BAQ n°5	BAQ 5	Station Nord
23	TGBT 50 Hz	TGBT 50 Hz	Station Nord
24	TGBT 60 Hz	TGBT 60 Hz	Station Nord
25	Schéma coffret ventilation	Coffret ventilation	Station Nord
26	Schéma convertisseur	Convertisseur 50/60 Hz 1500 kVA	Station Nord
27	TGBT 50 Hz- H51	TGBT 50 Hz	Station Sud
28	TG BAQ n°1	BAQ 1	Station Sud
29	TG BAQ n°2	BAQ 2	Station Sud
30	TG BAQ n°6	BAQ 6	Station Sud
31	TD Convertisseur Local TMT	Convertisseur Local TMT	Station Sud
32	TGBT 50 Hz	TGBT 50 Hz	Station Sud
33	TGBT 50 Hz	TGBT 60 Hz	Station Sud
34	Baie ondulé-GTC	Baie GTC	Station Sud
35	Schéma convertisseur	Convertisseur	Station Sud

En ROUGE : exclusivité PILLER