

ARRIVEE ENEDIS
2 Fourreaux TPC Ø160
rouge


[illegible]


- * Un tabouret isolant 24KV type intérieur, matière isolante moulée monobloc
- * Plateau 50cm x 50cm x 22cm de hauteur
- * Une perche fixe de sauvetage isolée à 45Kv
Longueur (C106D + support (C106D))
- * Une perche de manoeuvre isolée à 45Kv
Longueur 1.45m + support (C106D)
- * Une perche de 1.35m fixe (sans tension)
isolée à 10-30Kv REF: CATU-CL4-10/30M + support (C106D)
- * Un vérificateur à magnéto
- * Un coffret à femelle pour gants isolants
avec flacon de talc
+ 1 paire de gants tension d'essai 30Kv
- * Prolongateur concordance de phases

MATÉRIEL DE RECHANGE

- * 1 rallonge porte fusibles avec fusibles à perceuteur

 AP-HP. Nord
Université
de Paris


HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
PARIS NORD VAL DE SEINE
ANITA HENRI LAFITTE HENRI LAFITTE HENRI LAFITTE HENRI LAFITTE HENRI LAFITTE

B	25/10/2021	Mise à jour suite retour Visa N°5 du BET T3E						
A	22/07/2021	Mise à jour suite retour Visa N°2 du BET T3E						
C	14/07/2021	Première émission						
Ind	Date	Modifications						
<div><div><p>BUREAU D'ETUDES</p><p>T3E</p><p>6 rue Juvénat</p><p>94140 APOFFEVILLE</p><p>Tel : 01 41 79 35 00</p><p>Fax: 01 41 79 35 61</p><p>E-mail : T3E@t3e-sta.fr</p></div><div><p>BATIMENT A</p></div></div>								
<div><div><p>DERICHEBOURG</p><p>Ingénierie</p></div><div><p>10 rue de la République</p><p>94000 CRETEIL</p><p>Téléphone : 01 47 63 10 00</p><p>Fax : 01 47 63 10 01</p></div></div>								
Date : 25/10/2021								
Format : A0+ PLAN MAQUETTAGE Echelle : 1:50								
DES LOCAUX TECHNIQUES								
AFFAIRE	PHASE	EMETTEUR	LOT	NIVEAU	ZONE	PLAN	N°PLAN	INDICE
LMR	EXE	DBG	CFO	RCC	A	TYN	043	B