

	INSTRUCTION		Réf : CHC-IN-2025-0029
	<b>PLAN D'ECHANTILLONNAGE – CAMPAGNE PRELEVEMENT – 1<sup>er</sup> SEMESTRE 20_ _</b>		Version : N°01
			Application : 11/12/2025 Révision : 11/12/2030
			Page 1/1

Catégories d'eau	Points d'eau à prélever		
	Niveau	Local	Type d'analyse
<b>Eau d'entrée</b>	RDJ	Adduction Eau Potable	Eau Froide – Potabilité + organoleptique physicochimique
<b>Eau chaude sanitaire 2<sup>ème</sup> jet</b>	RDJ	Chaufferie - Production	Eau Chaude - Légionelle
	RDJ	Chaufferie – Bouclage retour	Eau Chaude – Légionelle
	RDC	Lave mains local déchet	Eau chaude - Légionelle
	RDC	Vestiaires F - Douche	Eau chaude - Légionelle
	RDC	Vestiaires H – Douche	Eau chaude - Légionelle
	RDC-28	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+1-141	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+2-216	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+3-316	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
<b>Eau qualité alimentaire</b>	RDJ	Local Restaurant personnel – Fontaine à eau	Eau Froide – Potabilité + Pseudomonas
	RDC	Local Hall d'accueil – Fontaine à eau RDC	Eau Froide – Potabilité + Pseudomonas
	R+1	Office alimentaire - Evier	Eau Froide – Potabilité D1
	R+2	Local Salle à manger – Fontaine à eau R+2	Eau Froide – Potabilité + Pseudomonas
	R+3	Office alimentaire – Evier	Eau Froide – Potabilité D1
<b>Eau pour soins standards 2<sup>ème</sup> jet</b>	RDC	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	RDC	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+1	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+1	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+2	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+2	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+3	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+3	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards