

	INSTRUCTION		Réf : CHC-IN-2025-0030
	PLAN D'ECHANTILLONNAGE – CAMPAGNE PRELEVEMENT – 2^{ème} Semestre 20__		Version : N°01
			Application : 11/12/2025 Révision : 11/12/2030
			Page 1/1

Catégories d'eau	Points d'eau à prélever		
	Niveau	Local	Type d'analyse
Eau d'entrée	RDJ	Adduction Eau Potable	Eau Froide – Potabilité + organoleptique physicochimique
Eau chaude sanitaire 2^{ème} jet	RDJ	Chaufferie - Production	Eau Chaude - Légionelle
	RDJ	Chaufferie – Bouclage retour	Eau Chaude – Légionelle
	RDC – 014	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+1	Salle de bain commune- Douche gauche	Eau chaude - Légionelle
	R+1 – 115	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+2	Salle de bain commune- Douche gauche	Eau chaude - Légionelle
	R+2	Lave mains local déchet	Eau chaude - Légionelle
	R+2 – 255	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
	R+3	Salle de bain commune- Douche gauche	Eau chaude - Légionelle
	R+3	Lave mains local déchet	Eau chaude - Légionelle
	R+3 – 355	Chambre - Douche	Eau chaude - Légionelle
Eau qualité alimentaire	RDC	Office alimentaire - Evier	Eau Froide – Potabilité D1
	R+2	Office alimentaire – Evier	Eau Froide – Potabilité D1
	R+1	Local Salle à manger – Fontaine à eau R+1	Eau Froide – Potabilité + Pseudomonas
	R+3	Local Salle à manger – Fontaine à eau R+3	Eau Froide – Potabilité + Pseudomonas
Eau pour soins standards 2^{ème} jet	RDC	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	RDC	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+1	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+1	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+2	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+2	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards
	R+3	Salle Prépa soins - Lavabo	Eau Froide – Soins standards
	R+3	Local décontamination DM	Eau Froide – Soins standards