LEGENDE

- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
- INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE
- INTERRUPTEUR VA ET VIENT
- BOUTON POUSSOIR
- DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
- LL PC 16A+T - LAVE-LINGE
- LV PC 16A+T - LAVE-VAISSELLE
- FO PC FOUR
- FR PC FRIGO
- PC 32A+T - CUISSON
- PC 16A+T
- PC 16A+T - PLAN DE TRAVAIL H = 1.1m
- PC 16A+T - ETANCHE
- H=1.2m PC 16A+T - PMR H=1.2m
- PCM PC MENAGE
- TV PRISE TV/FM/SAT
- T PRISE TELECOM TYPE RJ45
- DIFFUSEUR D'ALARME SONORE
- DIFFUSEUR LUMINEUX
- DECLENCHEUR MANUEL
- TRE TABLEAU REPETITEUR D'EXPLOITATION
- SSI CENTRALE SSI
- TYPE A- LUMINAIRE TRILUX - OLEXON
- TYPE B - LUMINAIRE ZUMTOBEL - SLOTLIGHT
- TYPE C - LUMINAIRE ASTRO - CHIOS 150
- TYPE D - LUMINAIRE WALDMANN
- TYPE E - LUMINAIRE ALPHABET - ALPHA
- TYPE F - LUMINAIRE TRILUX - SKEO PURA
- TYPE G - LUMINAIRE ZUMTOBEL - PERLUCE
- TYPE H - LUMINAIRE LINEAIRE
- TYPE I - LUMINAIRE TRILUX - SONNOS
- TYPE J - LUMINAIRE ETANCHE EN APPLIQUE
- COMBINÉ VIDEOPHONE
- VIDEOPORTIER
- LECTEUR DE BADGE (VIGIK)
- ALARME SONORE DÉTECTEUR INTRUSION
- DÉTECTEUR INTRUSION
- CLAVIER CODE ANTI-INTRUSION
- BAES BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
- BAES BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE
- BAPS BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ PORTATIF
- ALIMENTATION ELECTRIQUE
- P1 POSTE DE TRAVAIL : 4PC + 3 RJ45

NOTA:

« Les plans techniques DCE, joints au présent dossier, ont pour objet de préciser les dispositions préconisées par la maîtrise d'œuvre.
En aucune manière, ils ne représentent des PEO ou des pré-plans d'exécution.
Ainsi, ces plans techniques ne représentent pas, d'une manière exhaustive, l'ensemble des éléments dus par l'entreprise.
Il appartient à l'entreprise, dans le cadre de son Marché, d'établir ses PEO à partir de ces plans de principe, des plans Architecte dernier indice, des CCTP, des Règles de l'Art , des Normes et Réglementation en vigueur.
Les modifications adaptations lors de la mise au point des PEO par l'entreprise ne peuvent en aucun cas entraîner des TS au sens de l'article 30 du CCAG des marchés publics et/ou de l'article 913 de la norme nfp 03 001 pour les marchés privés ».

Restructuration de l'UEAJ de la Fontaine au Roi
25 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE
1, quai de la Corse
75181 Paris Cedex 4
Tél : 01 44 32 83 24

ARCHITECTE
rhn+ architecture
2, rue Saint-Joseph
75002 Paris
Tél : 01 42 72 92 82

BUREAU D'ETUDE
cotec Ingénierie du Bâtiment
04 rue des Grilles
93500 PANTIN
Tél: 01 48 43 39 60

BUREAU DE CONTRÔLE / SPS
apave
10, place Fulgence Bienvenue
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 49 65 50 25

COORDONNATEUR SSI
NAMIXIS & SSICoor GROUPE SYSTEA
240 Avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF
Tél : 01 49 65 50 25

BET AMIANTE
AMIEX
127 rue Amelot
75011 PARIS
Tél : 06 50 20 16 60

PLAN DE PRINCIPE DES EQUIPEMENTS CFO-CFA DU R+2

EL 04

N° Affaire:	20 12 02	Date:	SEPTEMBRE 2025	Etabli par:	VF	Visé par:	AM

DCE

MODIFICATIONS	Indices	DATE
1ère diffusion	0	SEPTEMBRE 2025

NOM DU FICHIER : 201202-EL04-COTEC-DCE-2025SEP-02-0

PLANS EN REFERENCE:

N° Affaire	Phase	Lot	Type	Niveau	Echelle	Numéro	Indice
20 12 02	DCE	ELEC	PLAN	R+2	1/100	EL 04	0