

CALCUL DU NOMBRE DE DETECTEUR SELON NFS 61-970

2025

NIV	N° de local	Surface m²	local	NF S 61 970	Risques	Amax	K	An	D	type de détecteur	DA THEORIQUE	DA CONCEPT
RDC	Hall	890,3	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	12	35
	Régie	22,44	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Amphitheatre A	221,81	6<h<12m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	3	
	Dégagement amphitheatre A	35,6	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Amphitheatre B	134,75	6<h<12m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	
	Dégagement amphitheatre B	14,83	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Espace consultation	94	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	2	4
	Bureau documentation	94	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	2	4
	Médiathèque 1	192,69	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	5	8
	Médiathèque 2	192,69	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	5	8
	Bureau infrastructure	67,5	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Association étudiantes	21,2	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Cafétaria	76,2	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Accueil	8,6	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Local SSI	6,59	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Espace de travail	67,9	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Atelier de création numérique	111,5	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	6
	Bureau informatique	42	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Courant fort	6,81	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Blocs sanitaires 1	7,81	inf à 6m									
	Outils	5,86	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Ménage	6,62	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	1
NIV	N° de local	Surface m²	local	NF S 61 970	Risques	Amax	K	An	D	type de détecteur	DA THEORIQUE	DA CONCEPT
R+1	Salle F	87,52	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	4
	Dgt 1	74,79	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	4
	Dgt 2	42,26	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Dgt 3	36	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Dgt 4	42	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Dgt 5	67,52	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	4
	Coursive Nord	56,1	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Coursive Sud	56,1	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Stockage Art plastique	24,51	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Salle E	90,9	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	4
	Salle D	113,9	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	4
	Salle C	64,58	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Courant faible	6,81	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Ménage	9,82	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Bloc sanitaires 1	16,89	inf à 6m									
	Bloc sanitaires 2	16,89	inf à 6m									
	Bloc sanitaires 3	7,81	inf à 6m									
	Salle H	150,46	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	7
	Salle G	150,31	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	7
	Salle I	150,31	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	2	7
	Courant fort	6,81	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	1
R-1	Salon des enseignants	64,57	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Cuisine	44,95	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Salle K	67,95	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Salle L	67,95	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Salle M	67,95	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Salle N	67,95	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	CTA Amphitheatres	69,63	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Local associations	53,79	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	2	2
	Fraiseuse numérique	28,98	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Archives ressources	8,71	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Stockage entretien	17,44	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	2
	Stockage ACN	14,62	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Mobilier	59,15	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Local poubelle	14,59	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Stockage + SAS	10,33	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	2
	Sous station	48,28	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Serveurs et Autocom	8,34	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Bloc sanitaires 1	22,55	inf à 6m									
	Bloc sanitaires 2	22,55	inf à 6m									
	TGBT	6,43	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Machinerie d'ascenseur	10,48	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
R-1	CTA Hall	19,2	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	SAS	7,94	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Infirmierie	12,27	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Outils	21,33	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	SAS 1	7,6	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	SAS 2	7,6	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Archives études	11,05	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Archives médiathèque	27,1	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Evenementiel 1	35,39	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Evenementiel 2	33,8	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Stockage médiathèque	33,8	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	1	1
	Gros matériaux	87,9	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	80	0,6	48	6,7	fumée	2	2
	SAS	5,57	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Circulation	17,91	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Parking	1477,54	inf à 6m	Autres types de locaux	Moyen	30	0,6	18	5,8	Multicritère	83	83
	CTA Médiathèque	46,4	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Dégagement 1	26,79	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	2
	Dégagement 2	18,79	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	1
	Dégagement 3	56,85	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	3
	Dégagement 4	57,22	inf à 6m	Circulations / Bureaux ou assimilés	Faible	80	1	80	6,7	fumée	1	4

