

ANNEXE CCAP : MARCHÉ
VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ATELIER CANOPE DE TOULOUSE

Le candidat effectue obligatoirement une visite des locaux avant de remettre son offre.

Un rendez-vous doit être pris avec le responsable technique du site : regis.vaillant@reseau-canope.fr,
tel : 05 61 99 48 46 / 06 80 13 22 65 et en copie christine.saint-martin@reseau-canope.fr

ARTICLE 1. Lieux d'exécution

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : Canopé - 3 rue Roquelaine 31000 TOULOUSE

ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations

Les prestations objet du marché débutent à la notification.

ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site

Les horaires d'ouverture du site sont :

Les périodes de fermeture de l'établissement seront communiquées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canopé cité dans l'intitulé.

COURANTS FORTS / TGBT						
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE	
	Armoire électrique /électrotechnique	18				
	Régulateur					
	Eclairage extérieur	4				
	Réseau de masse et de terre	1				
	Parafoudre / paratonnerre	1				

	Batterie de condensateurs				
	Cellule Haute Tension	1			
	Cellule Moyenne Tension	1		GEC ALSTHOM - FLUOKIT C24	
	Poste Basse Tension	1			
	Transformateur d'huile	1		Tranformateur AREVA - Type VTHA	année 2007 - puissance : 160 KVA - N° série : 08063744
	Transformateur sec				
	TGBT	1			
	Onduleur				
	Disjoncteur	24			
	Autres :				
ARMOIRES DIVISIONNAIRES BT					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Armoires divisionnaires BT	18			
	Autres :				
ECLAIRAGES INTERIEUR					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Zones éclairage supérieur ou égal à 500 lux, IRC supérieur à 80 (bureaux, salles réunions, salles de classe)	50			
	Zones éclairage intermédiaire entre 150 et 500 lux (archives, bureaux sans présence continue, zones techniques)	300			
	Zones éclairage faible inférieur à 150 lux, IRC supérieur à 40 (magasins, zones de circulation, escaliers et couloirs, halls)	108			
	Autres :				
PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SIMPLES DIVERS (types prise, nourrice, interrupteurs...)					

ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
TOULOUSE	Appareils électriques simples	667			
	Autres :				