

ANNEXE CCAP
VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DT PACA ET ATELIER CANOPE 13-MARSEILLE

Le candidat effectue obligatoirement une visite des locaux avant de remettre son offre.

Un rendez-vous doit être pris avec le responsable technique du site

ARTICLE 1. Lieux d'exécution

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : 31 boulevard d'Athènes, 13001 Marseille

ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations

Les prestations objet du marché débutent à la notification.

ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site

Les horaires d'ouverture du site sont du lundi au vendredi de 8h à 18h

Les périodes de fermeture de l'établissement seront communiquées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canopé cité dans l'intitulé.

COURANTS FORTS					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	TGBT	1			
	Poste basse Tension hors transformation et en tarif jaune	1			Pas de transformateur. tarif Jaune EDF. 1TGBT
	Disjoncteur	1			
	Armoire électrique/ électrotechnique	24			
	ARMOIRES DIVISIONNAIRES BT				
	Armoires divisionnaires	24			
	ECLAIRAGES INTERIEUR				
	Zones éclairage supérieur ou égal à 500 lux, IRC supérieur à 80 (bureaux, salles réunions, salles de classe)	100	Sur 7 niveaux		
	Zones éclairage intermédiaire entre 150 et 500 lux (archives, bureaux sans présence continue, zones techniques)	15	s/s		
	Zones éclairage faible inférieur à 150 lux, IRC supérieur à 40 (magasins, zones de circulation, escaliers et couloirs, halls)	25	Sur 7 niveaux		
	PETITS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SIMPLE DIVERS (types prise, nourrice, interrupteurs...)				
	Prises confort	600	Sur 7 niveaux		
	Interrupteurs	350	Sur 7 niveaux		
	Autres :				