

## ANNEXE CCAP

### VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE, DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ET DES MOYENS DE SECOURS.

**Le candidat effectue obligatoirement une visite des locaux avant de remettre son offre.**

Un rendez-vous doit être pris avec le responsable technique du site

#### **ARTICLE 1. Lieux d'exécution**

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : 360 rue Michel de l'Hospital 34000 Montpellier

#### **ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations**

Les prestations objet du marché débutent à la notification.

#### **ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site**

Les horaires d'ouverture du site sont de lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

Les périodes de fermeture de l'établissement seront communiquées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

#### **ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)**

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canopé cité dans l'intitulé.

ECLAIRAGE DE SECURITE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	BAES	A quantifier			
	TELECOMMANDE				
DESENFUMAGE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Skydome	1			

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Système de sécurité incendie SDI	1	Local SSI	LEGRAND	40650
	Déclencheur manuel	9		LEGRAND	
	Porte coupe-feu	8			
	Trappe de désenfumage	2			
	Centralisateur de mise en sécurité incendie	1	Local SSI	LEGRAND	40652
	Boitier bris de glace	5			
	Avertisseurs sonores	12		LEGRAND	
EXTINCTEURS					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	RIA	4			
	Extincteur à cartouche gaz	44			