

**ANNEXE CCAP**  
**S VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE  
INCENDIE, DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ET DES MOYENS DE SECOURS.**  
**ATELIER CANOPE DE CAEN**

Le candidat effectue **obligatoirement une visite** des locaux avant de remettre son offre.

Contact pour les visites : [christel.picault@reseau-canope.fr](mailto:christel.picault@reseau-canope.fr) 06 14 44 19 66

**ARTICLE 1. Lieux d'exécution**

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : 21, rue du Moulins au Roy 14000 CAEN

**ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations**

Les prestations objet du marché débutent à la notification.

**ARTICLE 3. Horaires d'ouverture de site**

Les travaux sont exécutés du lundi au jeudi entre 8h30 et 17h30.

Les périodes de fermeture de l'établissement seront informées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

**ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)**

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canopé cité dans l'intitulé.

<b>SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Tourelle d'extraction	5	2 toit (escaliers) + 3 atelier médiathèque		
	Extincteur à cartouche gaz	53	sous réserve de modifications		
<b>Maintenance préventive SDI</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Maintenance préventive SDI (centrale de	1	ACCUEIL	D E F	

	détection d'incendie...)				
<b>Maintenance préventive CMSI</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Maintenance préventive CMSI	2			
<b>Maintenance préventive AES</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Maintenance préventive AES	1			
<b>Maintenance préventive points de détections</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Détecteurs	245			
	Indicateur d'action	25			
	Déclencheur manuel	15			
	Essais des sirènes	25			
<b>Maintenance préventive et essais des asservissements</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Skydôme de désenfumage	1			
	Cde volets air frais	5			
	Cde Volets extraction	5			
	Cde clapets coupe feu	1			
	Moteur de désenfumage	5			
	Vérification non-stop ascenseur	1			
	Vérification arrêt climatisation	1			
	Contrôle et commande des portes PCF	25			
	Réarmement des asservissements	44			
	BAES	50			
<b>Interventions</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Bureau de contrôle	1			
	Commission de sécurité	1			
	Astreinte	1			

	Prise en charge de l'installation	1			
<b>Autre</b>					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE