

ANNEXE CCAP
**VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE,
DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ET DES MOYENS DE SECOURS.**
ATELIER CANOPE D'AMIENS

Le candidat effectue **obligatoirement une visite** des locaux avant de remettre son offre.

Contact pour les visites : philippe.louchet@reseau-canope.fr

ARTICLE 1. Lieux d'exécution

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : 45 rue Saint Leu 80 026 AMIENS

ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations

Les prestations objet du marché débutent à la notification.

ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site

Les travaux sont exécutés du lundi au vendredi entre 9 h à 17 h.

Les périodes de fermeture de l'établissement (congrès, jours fériés, samedis et dimanches) ne donnent pas lieu à exécution des prestations.

Les périodes de fermeture de l'établissement seront informées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire.

ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canope cité dans l'intitulé.

LISTE DES EQUIPEMENTS A MAINTENIR					
SECURITE INCENDIE ET PROTECTION INCENDIE					
ADRESSE DU SITE	EQUIPEMENTS	NOMBRE	EMPLACEMENT	MARQUE	TYPE ET/OU PUISSANCE
	Centrale de détection incendie	1	RDC	SIEMENS	CERBERUS
	Porte coupe feu	40	RDC 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages		
	Volet coupe feu	0			
	Exutoire de fumée	0			

	Clapet coupe feu	0			
	Tourelle d'extraction	0			
	Ventilateur centrifuge	0			
	Ventilateur axial	0			
	RIA (Robinet Incendie Armé)	3	1 ^{er} et 2 ^{ème} étages		
	Extincteur à cartouche gaz	0			
	Extincteur à pression	29	RDC 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages		
	Détection gaz CO-CO ²	18			
	Centralisateur de mise en sécurité incendie	1	RDC		
	Détecteurs automatiques	36	RDC		
	Boitier bris de glace	0			
	Avertisseurs sonores	15	1 ^{er} étage		
	Extinction automatique	0			
	Colonne sèche	0			
	Trappe de désenfumage	6	2 ^{ème} étage		
	BAES	74	RDC 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages		
	Batteries centrales SSI	2			
	Lampes flashes	29			
	Autres :	0			