

**ANNEXE CCAP**  
**VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE,  
DE L'ECLAIRAGE DE SECOURS ET DES MOYENS DE SECOURS.**  
**ATELIER CANOPE DE POITIERS**

**Le candidat effectue obligatoirement une visite des locaux avant de remettre son offre.**

Un rendez-vous doit être pris avec le responsable technique du site : HOUSSINE Elise – Responsable Administrative et Financière

**ARTICLE 1. Lieux d'exécution**

Les prestations sont réalisées à l'adresse suivante : Direction Territoriale du réseau CANOPE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 6 rue Sainte Catherine 86 000 POITIERS

**ARTICLE 2. Date de début d'exécution des prestations**

Les prestations objet du marché débutent :

- A la date de notification du marché pour le SSI, éclairage de secours et moyens de secours

**ARTICLE 3. Horaires d'ouverture du site**

Le site de POITIERS est inoccupé à compter du 01/01/2026 en raison du déménagement des personnels sur le site de Chasseneuil. Le site de POITIERS reste sous la responsabilité de la Direction territoriale sur une durée d'un an à compter de la date d'inutilité.

Les périodes de fermeture de la direction territoriale seront communiquées lors de l'exécution du marché à la demande du titulaire. Hors les périodes d'été et de Noël les périodes de fermeture correspondent à la 2<sup>ème</sup> semaine de chaque période de vacances scolaires de l'académie de POITIERS.

**ARTICLE 4. Description des équipements et prestations (maintenance préventive)**

Ce document contient la liste des équipements et/ou prestations objet de la prestation préventive dans l'atelier Canope cité dans l'intitulé.

| ECLAIRAGE DE SECURITE   |             |         |   |                  |   |
|---|-------------|---------|---|------------------|---|
| ADRESSE DU SITE   | EQUIPEMENTS | NOMBR E | EMPLACEMENT   | MARQUE           | TYPE ET/OU PUISSANCE  |
| Direction Territoriale du réseau CANOPE Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | BAES        | 139     | 10 en sous-sol<br>65 en RDC<br>35 au 1er étage<br>26 au 2eme étage<br>1 au 3eme étage<br>3 atelier/expédition | B,A,E,S URA sati | URA 45 Lm tout led (118 218)<br>"Evacuation"<br>URA 400 Lm tout led (118 228)<br>"Ambiance" |

|  |                                     |        |  |                  |  |
|--|-------------------------------------|--------|--|------------------|--|
| 6rue Sainte-Catherine<br>86034<br>POITIERS | TELECOMMADE                         | 4      |  | Luminox<br>TL500 |  |
|  | <b>DESENFUMAGE</b>                  |        |  |                  |  |
|  | Ouvrant façade                      | 4      |  |                  |  |
|  | Vélux                               | 1      |  |                  |  |
|  | Skydome                             | 1      |  |                  |  |
|  | Commande à câble                    | 4      |  |                  |  |
|  | Commande Gaz<br>Ouverture/Fermeture | 1      |  |                  |  |
|  | Commande Gaz<br>Ouverture           | 4      |  |                  |  |
|  | Cartouche Gaz 20g                   | 5      |  |                  |  |
|  | Cartouche Gaz 20g                   | 2      |  |                  |  |
|  | Exutoire de fumée                   | 6      | 1 entrée du site de Poitiers<br>1 salle de réunion multimédia<br>2 médiathèque<br>1 escalier Louis 13<br>1 escalier Leonard de Vinci | DESAUTEL         | Cartouche gaz et câble<br>Cartouche gaz et câble<br>Déverrouillage par cartouche gaz<br>Cartouche gaz et câble<br>Cartouche gaz et câble |
| <b>EXTINCTEUR</b>                          |                                     |        |  |                  |  |
| ADRESSE DU SITE                            | EQUIPEMENTS                         | NOMBRE | EMPLACEMENT  | MARQUE           | TYPE ET/OU PUISSANCE   |
|  | Extincteur à cartouche gaz          | 70     |  |                  |  |
|  | Extincteur à pression               | 8      |  |                  |  |
|  | Détection gaz CO-CO <sup>2</sup>    | 3      | Chaufferie   |                  |  |
|  | Eau pulvérisée + additif 6          | 46     |  |                  |  |
|  | Co2 2kg                             | 13     |  |                  |  |
|  | Co2 5kh                             | 10     |  |                  |  |
|  | Poudre 6kg                          | 2      |  |                  |  |
|  | Poudre 9Kg                          | 8      |  |                  |  |
| <b>RIA</b>                                 |                                     |        |  |                  |  |
|  | RIA                                 | 8      |  |                  |  |
| <b>SYSTEME DE SECURITE INCENDIE</b>        |                                     |        |  |                  |  |
| ADRESSE DU SITE                            | EQUIPEMENTS                         | NOMBRE | EMPLACEMENT  | MARQUE           | TYPE ET/OU PUISSANCE   |

|  |                                   |    |                       |  |  |
|--|-----------------------------------|----|-----------------------|--|--|
|  | Système de sécurité incendie SDI  | 1  |                       |  |  |
|  | Centrale de mise en sécurité CMSI | 1  |                       |  |  |
|  | Déclencheur manuel                | 43 |                       |  |  |
|  | Détecteur optique                 | 23 |                       |  |  |
|  | Détecteur thermo vélocimétrique   | 5  |                       |  |  |
|  | Indicateur d'action               | 7  |                       |  |  |
|  | Tableau de report                 | 2  |                       |  |  |
|  | Sirène                            | 35 |                       |  |  |
|  | Sirène à message parlé            | 3  |                       |  |  |
|  | Flash                             | 3  |                       |  |  |
|  | Porte coupe-feu                   | 26 |                       |  |  |
|  | Trappe de désenfumage             | 1  | Chaufferie principale |  |  |
|  | Coupure de sonorisation           | 1  |                       |  |  |
|  | Remise en lumière                 | 1  |                       |  |  |
|  | Coupure vidéoprojecteur           | 1  |                       |  |  |
|  | Coupure VMC                       | 1  |                       |  |  |
|  | Issue de secours                  | 10 |                       |  |  |
|  | Transmetteur                      | 1  |                       |  |  |
|  | Boitier bris de glace             | 43 |                       |  |  |
|  | Avertisseurs sonores              | 12 |                       |  |  |