


PROCEDURE ESSAI EN CHARGE SUR BANC

UTILISER LES FLECHES  ET  POUR METTRE LE GROUPE EN MANU 

APPUYER BOUTON  POUR DEMARRAGE GROUPE.

CONTROLE TENSION $\pm 400V$ ET FREQUENCE ± 50 HZ .  LE G PASSE EN VERT

POUR ACCEDER A LA PAGE MESURE UTILISER LES FLECHES  ET 

APPUYER BOUTON  POUR ENCLenchement BANC DE CHARGE.

 LIGNE A GAUCHE DU G ALLUMEE.

APPUYER BOUTON  POUR DECLANCHER LE BANC DE CHARGE.

 LIGNE A GAUCHE DU G ETEINTE.

APPUYER BOUTON  .LE GROUPE PASSE EN CYCLE DE REFROIDISEMENT 180 SECONDES

UTILISER LES FLECHES  ET  POUR METTRE LE GROUPE EN AUTO 

INFO : LA PUISSANCE DU BANC DE CHARGE N'EST PAS INDIQUE SUR L'AUTOMATE CAR IL EST
BRANCHE EN AMONT DES TRANSFORMATEURS D'INTENSITE