

 <b>DERICHEBOURG</b>	Affaire ENPC	N° d'affaire R20219	N° doc <b>2002</b>	Type DOC	IND B	Page <b>1 / 1</b>
--	-----------------	------------------------	-----------------------	-------------	----------	----------------------



**École des Ponts**  
ParisTech

## LISTE DE POINTS GTB - CTA

*LOT CVC*



ENPC	DER	CVC	EXE	DOC	TZ	TN	2002	B	-/-
<b>PROJET</b>	<b>EMETTEUR</b>	<b>LOT</b>	<b>PHASE</b>	<b>TYPE</b>	<b>ZONE</b>	<b>NIVEAU</b>	<b>N°DOC</b>	<b>INDICE</b>	<b>ECHELLE</b>

Ind B	08-04-2022	Y.BASTE	Y.BASTE	Y.BASTE
Ind A	09-02-2022	Y.BASTE	Y.BASTE	Y.BASTE
Ind 0	16-11-2021	Y.BASTE	Y.BASTE	Y.BASTE
<b>Rev</b>	<b>Date</b>	<b>RÉDACTION</b>	<b>VÉRIFICATION</b>	<b>APPROBATION</b>

[illegible]

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 36</b>																
			SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT02,1				1												
			SONDE TEMPERATURE REPRISE TT02,2				1							1					
			MARCHE VENTILATEUR VS02		1														
			DEFAULT ANTIGEL CST02	1						1									
			DEFAULT FILTRE CSPD02	1						1									
			VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 02					1							1				
			VANNE 2 VOIES FROID VMC 02					1							1				
			COMMANDE VENTILATEUR VS02			1						1							
			Commutateur Auto VS 02		1						1								
			Commutateur Manu VS 02		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 02					1							1				
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 02				1							1					
			Sonde de pression ou CO2				1							1					
				2	4	1	4	3			2	3	1	3	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : RCTA 08 - 09</b>																
	IQ131+	AE20 LT RDC	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT08,1				1						1						
	IQ131+	AE20 LT RDC	SONDE AMBIANCE TT08,1				1						1						
	IQ131+	AE20 LT RDC	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT08,1				1						1						
	IQ131+	AE20 LT RDC	SONDE AMBIANCE TT08,1				1						1						
	IQ131+	AE20 LT RDC	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 08,3	1						1									
	IQ131+	AE20 LT RDC	ANTIGEL CST 08	1						1									
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS08		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX08		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 09,3	1						1									
	IQ131+	AE20 LT RDC	ANTIGEL CST 09	1						1									
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS09		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX09		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE INSUFLTEUR D'AIR VS1		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	MARCHE INSUFLTEUR D'AIR VS1		1						1								
	IQ131+	AE20 LT RDC	VANNE BATTERIE CHAUDE VMC 08					1						1					
	IQ131+	AE20 LT RDC	VANNE BATTERIE FROIDE VMF 08					1						1					
	IQ131+	AE20 LT RDC	VANNE BATTERIE CHAUDE VMC 09					1						1					
	IQ131+	AE20 LT RDC	VANNE BATTERIE FROIDE VMF 09					1						1					
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 08			1						1							
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 08			1						1							
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 09			1						1							
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 09			1						1							
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE INSUFLATEUR VS1			1						1							
	IQ131+	AE20 LT RDC	COMMANDE INSUFLATEUR VS2			1						1							
			Commutateur Auto VS 08		1						1								
			Commutateur Manu VS 08		1						1								
			Commutateur Auto VS 09		1						1								
			Commutateur Manu VS 09		1						1								
			Commutateur Auto VEX 08		1						1								
			Commutateur Manu VEX 08		1						1								
			Commutateur Auto VEX 09		1						1								
			Commutateur Manu VEX 09		1						1								
			Commande 0-10V VS 08					1						1					
			Commande 0-10V VEX 08					1						1					
			Commande 0-10V VS 09					1						1					
			Commande 0-10V VEX 09					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde température Air neuf VS 08				1						1						
			Sonde température Air neuf VS 09				1						1						
			Sonde de CO2 VS 08				1						1						
			Sonde de CO2 VS 09				1						1						
				4	15	6	8	8			4	15	6	8	8				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 27</b>																
	IQ111	AE25 LT SS1	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 27 TT27,1				1												
	IQ111	AE25 LT SS1	SONDE TEMPERATURE REPRISE CTA 27TT27,2				1												
	IQ111	AE25 LT SS1	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 27		1						1								
	IQ111	AE25 LT SS1	MARCHE VENTILATEUR REPRISE VRC 27		1						1								
	IQ111	AE25 LT SS1	DEFAUT ANTIGEL CST 27	1															
	IQ111	AE25 LT SS1	DEFAUT FILTRE CSPD27,3	1						1									
	IQ111	AE25 LT SS1	DEFAUT DETECTION DE FUMEE	1						1									
	IQ111	AE25 LT SS1	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX46		1						1								
	IQ111	AE25 LT SS1	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX46 BLE		1														
	IQ111	AE25 LT SS1	VANNE 2 VOIES CH VMC27					1											
	IQ111	AE25 LT SS1	VANNE 2 VOIES FR VMF27					1						1					
	IQ111	AE25 LT SS1	COMMANDE SERVO MOTEUR VOLET SM27,1 SM27,2			1						1							
	IQ111	AE25 LT SS1	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 27			1						1							
	IQ111	AE25 LT SS1	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VRC27			1						1							
	IQ111	AE25 LT SS1	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX46			1						1							
	IQ111	AE25 LT SS1	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX46BLE			1						1							
			Commutateur Auto VS 27		1						1								
			Commutateur Manu VS 27		1						1								
			Commutateur Auto VRC 27		1						1								
			Commutateur Manu VRC 27		1						1								
			Commutateur Auto VEX 46		1						1								
			Commutateur Manu VEX 46		1						1								
			Commutateur Auto VEX 46 BLE		1						1								
			Commutateur Manu VEX 46 BLE		1						1								
			Commande 0-10 V Variateur VS 27					1						1					
			Commande 0-10 V Variateur VRC 27					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde Air neuf VS 27				1						1						
			Sonde de CO2 VS 27				1						1						
				3	13	5	4	4			2	12	5	2	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 11 - CTA 14</b>																
	IQ131+	AE27 LT GA 18	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE TT11				1												
	IQ131+	AE27 LT GA 18	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT14,1				1						1						
	IQ131+	AE27 LT GA 18	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT14,2				1						1						
	IQ131+	AE27 LT GA 18	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 11,3	1						1									
	IQ131+	AE27 LT GA 18	ANTIGEL CST 11	1						1									
	IQ131+	AE27 LT GA 18	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS11		1						1								
	IQ131+	AE27 LT GA 18	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX11		1						1								
	IQ131+	AE27 LT GA 18	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 14,3	1						1									
	IQ131+	AE27 LT GA 18	ANTIGEL CST 14	1						1									
	IQ131+	AE27 LT GA 18	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS14		1						1								
	IQ131+	AE27 LT GA 18	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX14		1						1								
	IQ131+	AE27 LT GA 18	TELECOMMANDE SALLE DE CONSEIL POSITION AUTO TC14			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	TELECOMMANDE SALLE DE CONSEIL POSITION MANUEL TC14			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 11			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 11			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 14			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 14			1						1							
	IQ131+	AE27 LT GA 18	VANNE BATTERIE CHAUDE VMC 11					1						1					
	IQ131+	AE27 LT GA 18	VANNE BATTERIE CHAUDE VMC 14					1						1					
	IQ131+	AE27 LT GA 18	VANNE BATTERIE FROIDE VMF 14					1						1					
			Commutateur Auto VS 11		1						1								
			Commutateur Manu VS 11		1						1								
			Commutateur Auto VEX 11		1						1								
			Commutateur Manu VEX 11		1						1								
			Commutateur Auto VS 14		1						1								
			Commutateur Manu VS 14		1						1								
			Commutateur Auto VEX 14		1						1								
			Commutateur Manu VEX 14		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 11					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VEX 11					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VS 14					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VEX 14					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde température Air neuf VS 11				1						1						
			Sonde température Air neuf VS 14				1						1						
			Sonde de CO2 VS 11				1						1						
			Sonde de CO2 VS 14				1						1						
				4	13	6	7	7			4	13	6	6	7				

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAGE	LECTURE	ECRITURE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			LOT CVC : TERMINAUX CVC																
			LOT CVC : CTA 22																
	IQ111	AE34 LT GC 20	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT22,1				1												
	IQ111	AE34 LT GC 20	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT22,2				1												
	IQ111	AE34 LT GC 20	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS22		1							1							
	IQ111	AE34 LT GC 20	MARCHE VENTILATEUR VRC22		1							1							
	IQ111	AE34 LT GC 20	MARCHE VENTILATEUR VEX37		1														
	IQ111	AE34 LT GC 20	DEFAULT ANTIGEL CST22	1							1								
	IQ111	AE34 LT GC 20	DEFAULT FILTRE CSPD22,3	1							1								
	IQ111	AE34 LT GC 20	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX49		1							1							
	IQ111	AE34 LT GC 20	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC22					1						1					
	IQ111	AE34 LT GC 20	SM VOLET AN/AR SM22,1																
	IQ111	AE34 LT GC 20	SM VOLET AR SM22,2																
	IQ111	AE34 LT GC 20	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS22			1							1						
	IQ111	AE34 LT GC 20	COMMANDE VENTILATEUR VRC22			1							1						
	IQ111	AE34 LT GC 20	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX37			1							1						
	IQ111	AE34 LT GC 20	COMMANDE OUVRANT DE FACADE			1													
	IQ111	AE34 LT GC 20	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX49			1							1						
			Commutateur Auto VS22		1							1							
			Commutateur Manu VS22		1							1							
			Commutateur Auto VRC 22		1							1							
			Commutateur Manu VRC 22		1							1							
			Commutateur Auto VEX 37		1							1							
			Commutateur Manu VEX 37		1							1							
			Commutateur Auto VEX 49		1							1							
			Commutateur Manu VEX 49		1							1							
			Commande 0-10V Variateur VS 22					1							1				
			Commande 0-10V Variateur VRC 22					1							1				
			Bouton réarmement sur écran		1							1							
			Sonde température Air neuf				1							1					
			Sonde de CO2 VS 22				1							1					

[illegible]

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES							TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAGE	LECTURE	ECRITURE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp		TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			LOT CVC : TERMINAUX CVC																	
			LOT CVC : CTA 23																	
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE TT23,1				1						1							
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT23,2																	
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS23		1							1								
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VRC23		1							1								
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	DEFAULT ANTIGEL CST 23	1							1									
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	DEFAULT FILTRE CSPD23,3	1							1									
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 23					1							1					
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	SM VOLET AN/AR SM23,1					1							1					
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	SM VOLET AR SM23,2					1							1					
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS23			1							1							
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VRC23			1							1							
	IQ111-1	AE37 LT LA 21	COMMANDE OUVRANT DE FACADE			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	SONDE TEMPERATURE AMBIANCE TT21,6				1							1						
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	MARCHE PV/GV VENTILATEUR VEX21		1							1								
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	MARCHE PV/GV VENTILATEUR VEX20		1							1								
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	MARCHE VENTILATEUR VEX25		1							1								
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	MARCHE PV VENTILATEUR VEX02		1							1								
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	MARCHE PV/GV VENTILATEUR VEX10		1							1								
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE VENTILATEUR VEX25			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE PV VENTILATEUR VEX02			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE PV VENTILATEUR VEX10			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE GV VENTILATEUR VEX10			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE PV VENTILATEUR VEX20			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE GV VENTILATEUR VEX20			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE PV VENTILATEUR VEX21			1							1							
	IQ111-2	AE37 LT LA 21	COMMANDE GV VENTILATEUR VEX21			1							1							
				Commutateur Auto VS 23		1							1							
				Commutateur Manu VS 23		1							1							
				Commutateur Auto VRC 23		1							1							
				Commutateur Manu VRC 23		1							1							
				Commutateur Auto VEX 25		1							1							
				Commutateur Manu VEX 25		1							1							
				Commutateur PV VEX 20		1							1							
				Commutateur GV VEX 20		1							1							
				Commutateur PV VEX 21		1							1							
				Commutateur GV VEX 21		1							1							
				Commande 0-10V Variateur VS 23					1							1				
				Commande 0-10V Variateur VRC 23					1							1				
				Bouton réarmement sur écran		1							1							
				Sonde de température Air neuf VS 23				1							1					
			Sonde de CO2 VS 23				1							1						

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAGE	LECTURE	ECRITURE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 15</b>																
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE TT15				1												
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	SONDE TEMPERATURE AMBIANCE TT22,3				1						1						
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS15		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX15		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	DEFAULT ANTIGEL CST15	1						1									
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	DEFAULT FILTRE CSPD15,3	1						1									
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE PV/GV VENTILATEUR EXTRACTION 22		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 23		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 24		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 26		1						1								
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	TELECOMMANDE SORBONNE PAILLASSES BANALISEES			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 15					1						1					
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS15			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX15			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX23			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX24			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX26			1						1							
	IQ111-1	AE39 LT PA 24	COMMANDE PV VENTILATEUR EXTRACTION VEX 22			1						1							
	IQ111-2	AE39 LT PA 24	COMMANDE PG VENTILATEUR EXTRACTION VEX 22			1						1							
			Commutateur Auto VS 15		1						1								
			Commutateur Manu VS 15		1						1								
			Commutateur Auto VEX 15		1						1								
			Commutateur Manu VEX 15		1						1								
			Commutateur Auto VEX 23		1						1								
			Commutateur Manu VEX 23		1						1								
			Commutateur Auto VEX 24		1						1								
			Commutateur Manu VEX 24		1						1								
			Commutateur Auto VEX 26		1						1								
			Commutateur Manu VEX 26		1						1								
			Commutateur PV VEX 22		1						1								
			Commutateur GV VEX 22		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 15					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VEX 15					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde température Air neuf VS 15				1						1						
			Sonde de CO2 VS 15				1						1						
				2	19	8	4	3			2	19	8	3	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES							TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp		TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			LOT CVC : TERMINAUX CVC																	
			LOT CVC : CTA 24																	
	IQ111	AE41 LT LB 22	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 24 TT24,1				1													
	IQ111	AE41 LT LB 22	SONDE TEMPERATURE REPRISE CTA 24 TT24,2				1													
	IQ111	AE41 LT LB 22	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 24		1							1								
	IQ111	AE41 LT LB 22	MARCHE VENTILATEUR REPRISE VRC 24		1							1								
	IQ111	AE41 LT LB 22	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX40		1															
	IQ111	AE41 LT LB 22	DEFAULT ANTIGEL CST 24	1								1								
	IQ111	AE41 LT LB 22	DEFAULT FILTRE CSPD24,3	1								1								
	IQ111	AE41 LT LB 22	MARCHE VG VENTILATEUR EXTRACTION VEX04		1								1							
	IQ111	AE41 LT LB 22	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 24					1							1					
	IQ111	AE41 LT LB 22	SERVO MOTEUR AN AR SM24,1					1							1					
	IQ111	AE41 LT LB 22	SERVO MOTEUR AR SM24,2					1							1					
	IQ111	AE41 LT LB 22	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 24			1								1						
	IQ111	AE41 LT LB 22	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VRC24			1								1						
	IQ111	AE41 LT LB 22	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX40			1								1						
	IQ111	AE41 LT LB 22	COMMANDE OUVRANT DE FACADE			1								1						
	IQ111	AE41 LT LB 22	COMMANDE GV VENTILATEUR VEX04			1								1						
			Commutateur Auto VS 24		1									1						
			Commutateur Manu VS 24		1									1						
			Commutateur Auto VRC 24		1									1						
			Commutateur Manu VRC 24		1									1						
			Commutateur Auto VEX 40		1									1						
			Commutateur Manu VEX 40		1									1						
			Commande 0-10V Variateur VS 40					1								1				
			Commande 0-10V Variateur VRC 40					1								1				
			Bouton réarmement sur écran		1									1						
			Sonde température Air neuf VS 40				1								1					
			Sonde de CO2 VS 24				1								1					
										</										

[illegible]



LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES							TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAGE	LECTURE	ECRITURE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp		TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			LOT CVC : TERMINAUX CVC																	
			LOT CVC : CTA 17 - CTA 26																	
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 17				1													
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE 17		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 17		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	DEFAULT ANTIGEL	1								1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	DEFAULT FILTRE	1								1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 27		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 28		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 23		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION 34		1							1								
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	TELECOMMANDE SORBONNE VEX 27			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	TELECOMMANDE SORBONNE VEX 28			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	TELECOMMANDE SORBONNE VEX29			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE 17			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION 17			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION 27			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION 28			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION 29			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION 34			1							1							
	IQ111-1	AE44 LT PB 25	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 17					1							1					
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE CTA 26				1								1					
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 26	1									1							
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	ANTIGEL CST 26	1									1							
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	MARCHE PV/GV VENTILATEUR SOUFFLAGE 26		1									1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	PRESENCE FUMEE SOUFFLAGE 26	1									1							
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE LOCAL SALLE DE COURS TC 26,1			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE LOCAL PRESSE LOURDE TC 26,2			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 26					1								1				
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	VANNE 2 VOIE FROIDE VMF 26					1								1				
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE SERVO MOTEUR VOLET AN SM26,1			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE PV VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 26			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE GV VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 26			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE SERVO MOTEUR VOLET AN AR SM26,2 S 26,3 SALLE DE COUR			1								1						
	IQ111-2	AE44 LT PB 25	COMMANDE SERVO MOTEUR VOLET AN AR SM 26,4 SM26,5 PRESSE LOURDE			1								1						
			Commutateur Auto CTA 17		1									1						
			Commutateur Manu CTA 17		1									1						
			Commutateur Auto VS 26		1									1						
			Commutateur Manu VS 26		1									1						
			Commande 0-10V Variateur 26					1								1				
			Bouton réarmement sur écran		1									1						
			Sonde de température Air neuf VS 26				1									1				
		Sonde de CO2 CTA 17				1									1					
		Sonde de CO2 VS 26				1									1					
				5	12	16	5	4				5	12	16	4	4				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAGE	LECTURE	ECRITURE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 25</b>																
	IQ131+	AE46 LT LC 23	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT25,1				1												
	IQ131+	AE46 LT LC 23	SONDE REPRISE TT25,2				1							1					
	IQ131+	AE46 LT LC 23	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS25		1						1								
	IQ131+	AE46 LT LC 23	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VRC25		1						1								
	IQ131+	AE46 LT LC 23	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX41		1						1								
	IQ131+	AE46 LT LC 23	ANTIGEL CST 25	1						1									
	IQ131+	AE46 LT LC 23	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD 25,3	1						1									
	IQ131+	AE46 LT LC 23	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX05		1						1								
	IQ131+	AE46 LT LC 23	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX18		1						1								
	IQ131+	AE46 LT LC 23	VANNE 2 VOIES CHAUDE VMC 25					1						1					
	IQ131+	AE46 LT LC 23	SM VOLET AN/AR SM25,1																
	IQ131+	AE46 LT LC 23	SM VOLET AR SM25,2																
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 25			1						1							
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VRC25		1							1							
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 41		1	1						1							
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE OUVRANT DE FACADE		1							1							
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 05		1							1							
	IQ131+	AE46 LT LC 23	COMMANDE VENTILATEUR EXTRACTION VEX 18		1	1						1							
			Commutateur Auto VS 25		1						1								
			Commutateur Manu VS 25		1						1								
			Commutateur Auto VRC 25		1						1								
			Commutateur Manu VRC 25		1						1								
			Commutateur Auto VEX 41		1						1								
			Commutateur Manu VEX 41		1						1								
			Commutateur Auto VEX 05		1						1								
			Commutateur Manu VEX 05		1						1								
			Commutateur Auto VEX 18		1						1								
			Commutateur Manu VEX 18		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 25				1							1					
			Commande 0-10V Variateur VRC 25				1							1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 25				1						1						
			Sonde de CO2 VS 25				1						1						
				2	16	6	4	3			2	16	6	3	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 19</b>																
	IQ131+	AE49 LT PC 26	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE				1												
	IQ131+	AE49 LT PC 26	SONDE TEMPERATURE REPRISE				1												
	IQ131+	AE49 LT PC 26	ENCRASSEMENT FILTRE CSPD19,3	1						1									
	IQ131+	AE49 LT PC 26	ANTIGEL CST19	1						1									
	IQ131+	AE49 LT PC 26	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS19		1						1								
	IQ131+	AE49 LT PC 26	PRESENCE FUMEE SOUFFLAGE DFU19	1						1									
	IQ131+	AE49 LT PC 26	TELECOMMANDE POSITION AUTO TC19,1				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	TELECOMMANDE POSITION PV TC19,1				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	TELECOMMANDE POSITION GV TC19,1				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX19		1						1								
	IQ131+	AE49 LT PC 26	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX32		1						1								
	IQ131+	AE49 LT PC 26	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX42		1						1								
	IQ131+	AE49 LT PC 26	MARCHE VENTILATEUR EXTRACTION VEX45		1						1								
	IQ131+	AE49 LT PC 26	TELECOMMANDE HOTTE STOCKAGE CERAM				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	VANNE BATTERIE CHAUDE VMC 19					1						1					
	IQ131+	AE49 LT PC 26	VANNE BATTERIE FROIDE VMF 19					1						1					
	IQ131+	AE49 LT PC 26	COMMANDE REGISTRE AIR NEUF SM19,1				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	COMMANDE EXTRACTEUR VEX19				1						1						
	IQ131+	AE49 LT PC 26	COMMANDE EXTRACTEUR VEX32				1						1						
			COMMANDE EXTRACTEUR VEX42				1						1						
			COMMANDE PV VS19				1						1						
			COMMANDE GV VS19				1						1						
			COMMANDE PV VEX45				1						1						
			COMMANDE GV VEX45				1						1						
			Commutateur Auto VS 19		1								1						
			Commutateur Manu VS 19		1								1						
			Commutateur Auto VEX 19		1								1						
			Commutateur Manu VEX 19		1								1						
			Commutateur Auto VEX 32		1								1						
			Commutateur Manu VEX 32		1								1						
			Commutateur Auto VEX 42		1								1						
			Commutateur Manu VEX 42		1								1						
			Commutateur Auto VEX 45		1								1						
			Commutateur Manu VEX 45		1								1						
			Commande 0-10V Variateur VS 19					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1								1						
			Sonde de température Air neuf VS 19				1							1					
			Sonde de CO2 VS 19				1							1					
				3	16	12	4	3			3	16	12	3	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 28</b>																
	IQ111	AE51 ATELIER	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT28,1				1						1						
	IQ111	AE51 ATELIER	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT28,2				1						1						
	IQ111	AE51 ATELIER	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS28		1						1								
	IQ111	AE51 ATELIER	DEFAUT ANTIGEL CST28	1						1									
	IQ111	AE51 ATELIER	DEFAUT FILTRE CSPD28,2	1						1									
	IQ111	AE51 ATELIER	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 28					1						1					
	IQ111	AE51 ATELIER	VANNE 2 VOIES FROID VMF 28					1						1					
	IQ111	AE51 ATELIER	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS28			1						1							
	IQ111	AE51 ATELIER	COMMANDE SERVO MOTEUR VOLET EXTRACTION SM23			1						1							
			Commutateur Auto VS 28		1						1								
			Commutateur Manu VS 28		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 28					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 28				1						1						
			Sonde de pression VS 29				1						1						
				2	4	2	4	3			2	4	2	4	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 29</b>																
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT29,1				1						1						
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT29,2				1						1						
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS29		1						1								
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	DEFAULT ANTIGEL CST29	1						1									
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	DEFAULT FILTRE CSPD29,2	1						1									
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 29					1						1					
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	VANNE 2 VOIES FROID VMF 29					1						1					
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS29			1						1							
	IQ111	AE52 PHOTOCOP	RESERVE																
			Commutateur Auto VS 29		1						1								
			Commutateur Manu VS 29		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 29					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 29				1						1						
			Sonde de pression VS 29				1						1						
				2	4	1	4	3			2	4	1	4	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 30</b>																
	IQ111	AE53 CERAM	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT30,1				1						1						
	IQ111	AE53 CERAM	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT30,2				1						1						
	IQ111	AE53 CERAM	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS30		1						1								
	IQ111	AE53 CERAM	DEFAULT ANTIGEL CST30	1						1									
	IQ111	AE53 CERAM	DEFAULT FILTRE CSPD30,2	1						1									
	IQ111	AE53 CERAM	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 30					1						1					
	IQ111	AE53 CERAM	VANNE 2 VOIES FROID VMF 30					1						1					
	IQ111	AE53 CERAM	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS30			1						1							
	IQ111	AE53 CERAM	RESERVE																
			Commutateur Auto VS 30		1														
			Commutateur Manu VS 30		1														
			Commande 0-10V Variateur VS 30					1											
			Bouton réarmement sur écran		1														
			Sonde de température air neuf				1						1						
			Sonde de pression VS 30				1						1						
				2	4	1	4	3			2	1	1	4	2				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : CTA 31</b>																
			<b>LOT CVC : REGULATION DES TERMINAUX NIVEAU RDC</b>																
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT31,1				1						1						
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT31,2				1						1						
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS31		1						1								
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	DEFAULT ANTIGEL CST31	1						1									
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	DEFAULT FILTRE CSPD31,2	1						1									
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 31					1						1					
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	VANNE 2 VOIES FROID VMF 31					1						1					
	IQ111	AE54 PIERRE LOURDE	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS31			1						1							
			Commutateur Auto VS 31		1						1								
			Commutateur Manu VS 31		1														
			Commande 0-10V Variateur VS 31					1											
			Bouton réarmement sur écran		1														
			Sonde de température air neuf/Reprise				1												
			Sonde de pression VS 31				1						1						
				2	4	1	4	3			2	2	1	3	2				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : CTA 32</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 32</b>																
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT32,1				1						1						
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT32,2				1						1						
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	POTENTIOMETRE REGLAGE		1						1								
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS32		1						1								
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	DEFAULT FILTRE CSPD32,2	1						1									
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 32					1						1					
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	VANNE 2 VOIES FROID VMF 32					1						1					
	IQ111	AE55 PAILLASSE THER	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS32			1						1							
			Commutateur Auto VS 32		1						1								
			Commutateur Manu VS 32		1														
			Commande 0-10V Variateur VS 32					1											
			Bouton réarmement sur écran		1														
			Sonde de température air neuf/Reprise				1												
			Sonde de pression VS 32				1						1						
				1	5	1	4	3			1	3	1	3	2				



LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 33 A et 33 B</b>																
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT33A,1				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMERATURE REPRISE TT33A,2				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT33B,1				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMERATURE REPRISE TT33B,2				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	POTAR DE REGLAGE CONSIGNE TEMPERATURE PTT 33		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	MARCHE VENTILATEUR VS33A		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	MARCHE VENTILATEUR VS33B		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	DEFAUT FILTRE CSPD33A,2	1						1									
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	DEFAUT FILTRE CSPD33B,2	1						1									
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 33A					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES FROID VMC 33A					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 33B					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES FROID VMC 33B					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	COMMANDE VENTILATEUR VS33A			1						1							
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	COMMANDE VENTILATEUR VS33B			1						1							
			Commutateur Auto VS 33A		1						1								
			Commutateur Manu VS 33A		1						1								
			Commutateur Auto VS 33B		1						1								
			Commutateur Manu VS 33B		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 33A					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VS 33B					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 33A				1						1						
			Sonde de température Air neuf VS 33B				1						1						
			Sonde de pression ou CO2 VS 33A				1						1						
			Sonde de pression ou CO2 VS 33B				1						1						
				2	8	2	8	6			2	8	2	8	6				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : CTA 34</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 34</b>																
	IQ111	AE57 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT34,1				1						1						
	IQ111	AE57 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT34,2				1						1						
	IQ111	AE57 PAILLASSE	POTENTIOMETRE REGLAGE		1						1								
	IQ111	AE57 PAILLASSE	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS34		1						1								
	IQ111	AE57 PAILLASSE	DEFAULT FILTRE CSPD34,2	1						1									
	IQ111	AE57 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 34					1						1					
	IQ111	AE57 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES FROID VMF 34					1						1					
	IQ111	AE57 PAILLASSE	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS34			1						1							
			Commutateur Auto VS 34		1						1								
			Commutateur Manu VS 34		1														
			Commande 0-10V Variateur VS 34					1											
			Bouton réarmement sur écran		1														
			Sonde de température air neuf/Reprise				1												
			Sonde de pression ou CO2 VS 34				1						1						
				1	5	1	4	3			1	3	1	3	2				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 35 A et 35 B</b>																
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT35A,1				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT35A,2				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT35B,1				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT35B,2				1						1						
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	POTAR DE REGLAGE CONSIGNE TEMPERATURE PTT 35		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	MARCHE VENTILATEUR VS35A		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	MARCHE VENTILATEUR VS35B		1						1								
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	DEFAUT FILTRE CSPD35A,2	1						1									
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	DEFAUT FILTRE CSPD35B,2	1						1									
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 35A					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES FROID VMC 35A					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 35B					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	VANNE 2 VOIES FROID VMC 35B					1						1					
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	COMMANDE VENTILATEUR VS35A			1						1							
	IQ111-1	AE56 PAILLASSE	COMMANDE VENTILATEUR VS35B			1						1							
			Commutateur Auto VS 35A		1						1								
			Commutateur Manu VS 35A		1						1								
			Commutateur Auto VS 35B		1						1								
			Commutateur Manu VS 35B		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 35A					1						1					
			Commande 0-10V Variateur VS 35B					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 35A				1						1						
			Sonde de température Air neuf VS 35B				1						1						
			Sonde de pression ou CO2 VS 35A				1						1						
			Sonde de pression ou CO2 VS 35B				1						1						
				2	8	2	8	6			2	8	2	8	6				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 38</b>																
	IQ111	AE59 CERMES	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LIMITE BASSE TT38,1				1												
	IQ111	AE59 CERMES	SONDE TEMPERATURE REPRISE TT38,2				1							1					
	IQ111	AE59 CERMES	POTAR DE REGLAGE CONSIGNE TEMP PTT38		1														
	IQ111	AE59 CERMES	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS38		1						1								
	IQ111	AE59 CERMES	DEFAULT ANTIGEL CST38	1						1									
	IQ111	AE59 CERMES	DEFAULT FILTRE CSPD38,2	1						1									
	IQ111	AE59 CERMES	VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 38					1						1					
	IQ111	AE59 CERMES	VANNE 2 VOIES FROID VMF 38					1						1					
	IQ111	AE59 CERMES	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS38			1						1							
	IQ111	AE59 CERMES	RESERVE																
			Commutateur Auto VS 38		1						1								
			Commutateur Manu VS 38		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 38					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 38				1							1					
			Sonde de pression				1							1					
				2	5	1	4	3			2	4	1	3	3				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp		TA	TS	TC	TM	TR	TCp			
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 36</b>																
			SONDE TEMPERATURE LIMITE BASSE SOUFFLAGE TT36,1																
			SONDE TEMPERATURE REPRISE TT36,2																
			POTAR DE REGLAGE CONSIGNE TEMPERATURE PTT 36																
			MARCHE VENTILATEUR VS36																
			DEFAULT ANTIGEL CST36																
			DEFAULT FILTRE CSPD36																
			VANNE 2 VOIES CHAUD VMC 36																
			VANNE 2 VOIES FROID VMC 36																
			COMMANDE VENTILATEUR VS36																
			Commutateur Auto VS 36																
			Commutateur Manu VS 36																
			Commande 0-10V Variateur VS 36																
			Bouton réarmement sur écran																
			Sonde de température Air neuf VS 36																
			Sonde de pression ou CO2																

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 37</b>																
	IQ111	AE61 LT RDC	SONDE TEMPERATURE REPRISE CTA37 TT37				1												
	IQ111	AE61 LT RDC	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 37		1						1								
	IQ111	AE61 LT RDC	DEFAULT FILTRE CSPD37,2	1						1									
	IQ111	AE61 LT RDC	VANNE 2 VOIES FROIDE VMF37					1						1					
	IQ111	AE61 LT RDC	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 37			1						1							
			Commutateur Auto VS 37		1						1								
			Commutateur Manu VS 37		1						1								
			Commande 0-10V Variateur VS 37					1						1					
			Bouton réarmement sur écran		1						1								
			Sonde de température Air neuf VS 37				1							1					
			Sonde de pression ou CO2				1							1					
				1	4	1	3	2			1	4	1	2	2				

LOT(S)	EQUIPEMENTS AUTOMATE	LOCALISATION EQUIPEMENT AUTOMATE	APPELLATION	AUTOMATE NUMERIQUE CABLES						TABLE D'ECHANGE AUTOMATE POUR GTB						ADRESSE POINT	LANGAG E	LECTUR E	ECRITU RE
				TA	TS	TC	TM	TR	TCp	TA	TS	TC	TM	TR	TCp				
			<b>LOT CVC : TERMINAUX CVC</b>																
			<b>LOT CVC : CTA 39</b>																
	IQ111	AE62 LT SS1	SONDE TEMPERATURE SOUFFLAGE LB SOUFFLAGE TT 39,1				1						1						
	IQ111	AE62 LT SS1	SONDE TEMPERATURE AMBIANCE TT39,2				1						1						
	IQ111	AE62 LT SS1	MARCHE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 39		1						1								
	IQ111	AE62 LT SS1	DEFAUT ANTIGEL CST 39	1															
	IQ111	AE62 LT SS1	DEFAUT FILTRE CSPD39,2	1						1									
	IQ111	AE62 LT SS1	VANNE 2 VOIES CH VMC39					1											
	IQ111	AE62 LT SS1	COMMANDE VENTILATEUR SOUFFLAGE VS 39			1						1							
			Commutateur Auto VS 39		1						1								
			Commutateur Manu VS 39		1														
			Commande 0-10V Variateur VS 39					1											
			Bouton réarmement sur écran		1														
			Sonde température Air neuf VS39				1						1						
			Sonde de CO2				1						1						
				2	4	1	4	2		1	2	1	4						