VOIR PLAN PE023

VOIR PLAN PE025

DETAIL DE CONDUITS PVC TRAVERSANT LE PLANCHER

Conduit PVC M1 pour Ø > 75 et Ø ≤ 125

Fourreau PVC M1 dépassant d'un diamètre

Renforcement réalisé par deux demi-conduits placés contre le conduit à protéger.

Ø

L = Ø

Dalle

PATIO 13

Detail Partie haute de la Colonne Sèche – Niveau + 3 –

Vanne manuelle

1,5 m

Canal de marnage

Pare d'incendie

Alimentation EF Colonne Sèche

- Les chutes EU.EV.EP en PVC sont équipées à chaque niveau d'un manchon de dilatation

Désignations EU/EV – EP – Poids 1 ml/m

NOTA: Eau chaude par pompe automatique en extrémité de la Colonne montante.
Eau Froide disposant d'un anti-bélier en extrémité de la Colonne montante.
Désignation de chute EP Insolphube M1 3 mm
R.I.A. dispositif anti-bélier en tête de colonne montante.

Nota: Détail Ferme voir PD004 (PE)

PLAFONDS

- CP 1 Bacs métalliques autoportants
- CP 2 Plafond locaux humides
- CP 3 Staff
- CP 4 Panneaux 60x60 fibre minérale sur ossature apparente
- CP 5 Extérieur démontable 90x90
- PL - Peinture + classe
- FB Finition brute

MURS

- TV Toile de verre peinte
- P - Peinture + classe
- RE Revêtement étanche
- FB Finition brute

SOLS

- RS 2 Topiflex 233 ou équivalent
- RS 3 Topiflex 234 ou équivalent
- RS 4 Topiflex 234 marches incorporées ou équivalent
- RS 6 Grès cérame 10x10
- RS 7 Grès cérame anti-acide 10x10 ou 20x20
- RS 8 Grès cérame 10x10 ou 20x20
- RS 11 Tapiflex 5800 ou équivalent
- RS 15 Peinture anti-poussière
- RS 16 Grès cérame 30x30
- RS 17 Tapis gratte pieds
- RS 6 dito RS 6 + isolat. phonique
- RS 6c dito RS 6 pose collée
- RS 8 dito RS 8 + isolat. phonique
- RS 8c dito RS 8 + étanchéité
- RS 8c dito RS 8 pose collée
- RE Revêtement étanche
- FB Finition brute

GARDE-CORPS

- GC 3 Barreaudage métallique vertical
- GC 4 Herse métallique
- GC 5 Lisses métalliques horizontales extérieures
- GC 7 Lisse horizontale intérieure

ZONES INCENDIE

- Risque moyen
- Risque important
- Compartiment, zone

FACADES

- PV Paroi vitrée
- PE Porte extérieure
- AE Anti-effraction
- OC Occultation
- PS Protection solaire
- RF - Revêtement façade type
- RF 1 Enduit de parement composé d'agrégats de marbre concassé et d'un liant à base de résines
- RF 2 Pierre agrafée
- RF 3 Peinture extérieure
- OV Grille de ventilation

RECAP. APPAREILS

REP.	DESIGNATION	Nbre	EF Ø int	EC Ø int	EU/EV Ø
L1	Lavabo	7	10	10	40
L2	Lavabo		10	10	40
LM	Lave mains		10	10	40
WC1		3	10	–	100
WC2		2	10	–	100
D1	Douche	1	12	12	75
D2	Douche	1	12	12	40
U	Urinoir		10	–	40
TD	Timbre d'office		12	12	40
P	Paillasse	4	12	12	40
BL	Bac à Laver		12	12	40
VP	Vidoir sur pieds		26/28 12/14	–	100
LB	Lave bassin élect		14	–	100
KIT	Kitchenette		12	12	40
SS1	Siphon de sol	3	–	–	50
SS2	Siphon de sol		–	–	100
ACS	Alim colonne séche	2	76 x 2,9		
RIA	Poste DN25	3	La Jurassienne		
L3	Lavabo	4	10	10	40

REPERE P: PAILLASSE
évacuation Ø40 extérieur
EF vanne d'arrêt 15/21 mâle
EC vanne d'arrêt 15/21 Mâle

REPERE VP: VIDOIR SUR PIED
évacuation EV PVC Ø100
EF robinet chasse Cu Ø 26/28
EF douchette Cu Ø 12/14

CHAMBRE HEBERGEMENT:
voir cahier detail PD0001

N.B.: Trappe 300x400 Ht: 03cm
Trappe 600x600 Ht: 03cm

LEGENDE

- Siphon de Sol
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes
- Eau Froide
- Eau chaude

LK1 11 08 96 LJ Mise en Service
4-03-96 LJ Modifications
23.12.94 LJ Modifié Ø V.P. Note R.I.A.
le 21 Octobre 94 LJ Modification terrasse dans l'Aile suivant réunion chantier du 20/10
le 16 Sept 94 LJ Mise en service Aile Sud
le 15 Sept 94 LJ Ajouté Trappe dans Terrasse
le 15 Sept 94 LJ Ajouté Trappe pour Marche
26 Juillet 94 LJ Mise à Jour suivant synthèse
LB1 Descendant EP/EP Suivant Plan du 7 Juin 94
LA1 Ajouter R.I.A.
▲ MODIFICATIONS

H B - C B
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST
HOPITAL DE LA CAVALE BLANCHE

POLE 4

24.02.94 | DATE ECHE 1/50 | ECHELLE LATETE | VERIF MOUTON | indice Ø A B C D E F G H J

NIVEAU 3 - CONSULTATIONS
PLOMBERIE SANITAIRE

CHANTIER 2/2056 | FORMAT A0 | FOLIO 1
DOSSIER 15252 | PLAN PE021

Rinaldi RF | Rousseau S.A. | CENTRAL SANIT OUEST

Maître d'ouvrage	CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BREST	Hôpital Morvan 5, avenue Foch 29609 BREST CEDEX 98.22.35.55
Conducteur d'opération	DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT	16, Quai de la Douane BP 36 29279 BREST 98.46.33.46
Maîtrise de chantier	OUEST COORDINATION	Centre d'Affaires du Ponant 1, rue des Néréides 98.41.48.51 29200 BREST
Architecte	CABINET CHAUVET	14-16, rue des roses 16.1.47.02.38.12 92260 Fontenay-aux-roses
Architecte d'opération	CABINET HUEBER	39, rue Voltaire 98.44.14.55 29200 BREST
B.E.T.	SECHAUD & BOSSUYT	Les Mercuriales 40, rue J Jaures 16.1.43.72.15.50 93176 BAGNOLET CEDEX
Bureau de contrôle	VERITAS	11, Place Napoleon III 98.47.72.82 29200 BREST