

Extrait CCTP:

- 4.9.27 - TD 30.EL.04
- Ajouter un arrêt d'urgence dans l'office « BG Rouge » pour asservir un contacteur général 4x63A (Prévoir 25ml de liaison 7g1.5°)



CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
DE BREST

Direction des Travaux et l'Architecture - 2, Avenue foch- 29609 BREST Cedex
Tél.02.98.22.36.95



Dourmap
GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE
280, Rue Antoine Lavoisier
Z.A.C. Kergaradec III, Guipavas
BP 30187 29804 Brest Cédex 9
Tél : 02 98 34 24 00
E-mail : contact@dourmap.com

CH Cavale Blanche - Pôle 4
Marché de travaux électriques
Sécurisation des installations électriques

NUMERO PLAN
12400797-38

MAITRISE D' OEUVRE	MAITRE D'OUVRAGE	ARCHITECTE	INGENIEUR
OSMOZEO	C.H.U.		D.ROUSSOU
COORDINATION S.P.S.	BUREAU DE CONTROLE	COORDINATION O.P.C.	Phase
VERITAS	APAVE		EXE

Schéma Electrique
TD 30-EL-04

SITE	N° BATIMENT	NIVEAU	ECHELLE	Dessinateur
CB	P4	3	sans	G.Cloarec
DATE	Chemin d'accès			N° IA/PC
04/12/2024	/			
Date de la modification ou de la mise à jour				
09/01/2025	24/04/2025			



