U10

CPI

Gaine et bouche de reprise apparentes dans le local

250703 Ref.:33 Besoin d'un coffre 150 x 400 int mini

Régulateur de débit 0-10V Qmini=860m³/h ; Qmaxi=1460m³/h

Phase 1

Phase 2

Alim: ELEC UTT_D1

Unité murale de climatisation

Régulateur de débit 0-10V Qmini=0m³/h ; Qmaxi=430m³/h

250703 Ref.:34 Besoin d'augmenter la profondeur de la gaine technique (400 mm mini)

Régulateurs motorisés 2 débits selon sonde de T°

dito Chambre type Dialyse 1 lit

dito Chambre type Dialyse 2 lits

AF à conserver Niv 3 et Niv2 sous réserve avis BCT

250703 Ref.:25 Besoin coffre chauffage (200 x 100 int mini)

Passage des réseaux de chauffage sous poutre

Circuit eau chaude CTA DIALYSE terrasse

250703 Ref.:30 Augmenter la largeur de la gaine de + 150 mm

Grille de transfert à prévoir

Registre motorisés 2 débits selon selon de T°

HSP 2.20

HSP 2.0

LéGENDE CVC

Réseaux dérauliques

- Circulaire / / Rectangulaire
- DéSENFUMAGE - AIR AMENé
- DéSENFUMAGE - AIR EXTRAIT
- AIR NEUF
- AIR EXTRAIT
- AIR REJETé
- AIR REPRIS
- AIR SOUFFLé
- VMC

Réseaux hydrauliques

- CHAUFFAGE - ALLER
- CHAUFFAGE - RETOUR
- EAU GLACéE - ALLER
- EAU GLACéE - RETOUR

- MODULE AUTO-REGULANT — RM2 REGISTRE MOTORISE REGULATEUR 2 DEBITS
- REGISTRE CIRC MANUEL / MOTORISE
- REGISTRE RECT MANUEL / MOTORISE
- VCF AIR EXTRAIT / AIR AMENE
- Entrée d'air dans menuiserie

NOTA : Ce plan n'est valable que pour le lot considéré

RESTRUCTURATION

SERVICE HEMODIALYSE - Pôle 4 niveau 3

CHU DE BRIST - Site de la Caval Blanche - 29200 Brest

MAITRISE D'OUVRAGE

Maîtres d'ouvrage :

CHU BREST

2 Avenue Foch - 29609 BREST CEDEX
Tel : Tel Moa 1
E-mail : Mail Moa 1

CHU BREST CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE



MAITRISE D'OEUVRE

Architectes :
COLLECTIF D'ARCHITECTES
FAUVET - LE STER
20 Quai Cdt. Malbert - 29200 BREST
Tel : 02 98 33 11 99
E-mail : ca-brest@collectif-architectes.fr

Bureau d'études thermique / structures :
OTEIS Rennes
10 Parc de Brocéliande - 37760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02 99 23 45 67
E-mail : rennes@oteis.fr

Bureau d'études thermique / structures :

Bureau de contrôle / SPS :
APAVE
37 avenue du Baron-Lacrosse - 29803 BREST
Tel : 06 11 29 86 94
E-mail : yannick.kebouquin@apave.com

Bureau d'études ingénierie

Adresse SPS

Plan de Ventilation-Chauffage Zone HEMODIALYSE - Niveau 3

Ech : 1 : 50

Novembre 2025 Id A

DCE B

CVC 06