Caisson désenfumage existant -> débit à changer 14 400 m3/h - 10 800 m3/h

Prise AN désenfumage existante à conserver

Caisson d'extraction

Alim: ELEC VSF_B2

REJ

AN

Caisson désenfumage à remplacer

Rejet désenfumage + 8m prise AF

Alim: ELEC D1

Caisson désenfumage à créer

Caisson désenfumage existant à conserver

Ventilation primaire à créer

Gaine AF existant à conserver

250624
Rv° 03
Création AF en toiture 40 dm² libre mini

Alim: ELEC D3

Prise AN désenfumage + 8m des rejets DES

Rejet d'air pneumatique

Croisement avec le réseau de ventilation existant

Caisson désenfumage existant à passer en 2 vitesses -> 10 800 m3/h - 7 200 m3/h

250624
Rv° 05
Besoin d'implanter réseau en toiture (1 100 x 600 int mini)

Ventilation primaire

Alim: ELEC D5

250624
Rv° 02
Besoin réseau AF (1 300 x 600 int mini)

Zone de Phasage

Alim: ELEC EXT_04bis

250624
Rv° 18
AF en toiture à supprimer

Extracteur LT Adde

Caisson désenfumage existant à conserver

CTA 4 - ZONE TECHNIQUES D'ALYSE

Alim: ELEC EXT_04

Groupe froid zone Dialyse 1 090 x 2 109 x 2 175 ht (compris support de 800) Poids 500 kg

Caisson d'extraction

CPI

250624
Rv° 06
Besoin d'agrandir réseau AF6 en toiture (1 100 x 1 000 int mini)

Caisson désenfumage existant à déposer D6

Caisson de désenfumage existant à remplacer D8

Naissance EP existante

Ventilation primaire à conserver

Caisson d'extraction VSF_C2

Alim: ELEC VSF_C1

Rejet désenfumage + 8m prise AF

Caisson désenfumage à créer

Ventilation primaire à créer

ZMA

U10

U16

U17

U18

RESTRUCTURATION

SERVICE HEMODIALYSE - Pôle 4 niveau 3

CHU DE BREST - Site de la Caval Blanche - 29200 Brest

MAITRISE D'OUVRAGE

Maîtres d'ouvrage :

CHU BREST

2 Avenue Foch - 29609 BREST CEDEX
Tel : Tel Mux 1
E-mail : Mail Mux 1

MAITRISE D'OEUVRE

Architectes :

COLLECTIF D'ARCHITECTES
FAUVET - LE STER

20 Quai Citt. Malbert - 29200 BREST
Tel : 02 98 33 11 99
E-mail : ca-brest@collectif-architectes.fr

Bureau d'études thermique / structures :

OTEIS Rennes

10 Parc de Brocéliande - 37760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02 99 23 45 67
E-mail : rennes@oteis.fr

Bureau d'études thermique / structures :

Bureau de contrôle / SPS :

APAVE

37 avenue du Baron-Lacrosse - 29603 BREST
Tel : 06 11 29 86 94
E-mail : yannick.lebocquais@apave.com

Bureau d'études ingénierie

Adresse SPS

Plan de Plom Ventil Chauff Pneu ZONE CONSUT et TERTIAIRE - Niveau TOIT

Ech : 1 : 50

Novembre 2025 Id A

DCE A

CYOFPBS PN 09