Caisson désenfumage existant à remplacer débits-> 14 400 m3/h - 10 800 m3/h

Caisson désenfumage existant à remplacer en 2 vitesses -> 10 800 m3/h - 7 200 m3/h

Caisson désenfumage existant à déposer D6

Caisson de désenfumage existant à remplacer D8 7 200 - 12 600 m3/h

Caisson de désenfumage à créer (D6 remplacé) 12 600 m3/h

Caisson désenfumage existant à conserver

Prise AF désenfumage

Caisson désenfumage à remplacer D1 7 200 m³/h

Caisson désenfumage à créer (D20) 7 200 m³/h

Caisson désenfumage existant à conserver

Caisson désenfumage existant à conserver 1,5 m³/s

250624 Rn°:06 à conserver 30 dm²

Caisson désenfumage à créer (D21) 10 800 m³/h

D10 remplacé 5 400 - 14 400 m³/h

Caisson désenfumage à supprimer

Prise AF désenfumage

Caisson désenfumage existant à conserver

Caisson désenfumage existant à conserver

Gaine AF existant à conserver

Gaine AF existant à créer

Exclure AF non repéré sur plan de recollement

+0.70 cm

+0.00 cm

800.00

D6 D8 D9 D5 D4 D3 D2 D1 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19

AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF22

500X600- 7200 m³/h

500X600- 1440 m³/h

500X600 5400 m³/h

500X600 10800 m³/h

500X600 7200 m³/h

700X500 7200 m³/h

1100X600 14400 m³/h

600X1100 5400 m³/h

750X550 5400 m³/h

550X650- 7200 m³/h

750X650- 7200 m³/h

7200 m³/h

14400/5400 m³/h

RESTRUCTURATION

SERVICE HEMODIALYSE - Pôle 4 niveau 3

CHU DE BREST - Site de la Caval Blanche - 29200 Brest

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Maîtres d'ouvrage :

CHU BREST

2 Avenue Foch - 29609 BREST CEDEX
Tel : Tel Moa 1
E-mail : Mail Moa 1

MAÎTRISE D'OEUVRE

Architectes :

COLLECTIF D'ARCHITECTES

FAUVET - LE STER

20 Quai Cdt. Malbert - 29200 BREST
Tel : 02 98 33 11 99
E-mail : ca-brest@collectif-architectes.fr

Bureau d'études thermique / structures :

OTEIS Rennes

10 Parc de Brocéliande - 37760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02 99 23 45 67
E-mail : rennes@oteis.fr

Bureau d'études thermique / structures :

Bureau de contrôle / SPS :

APAVE

37 avenue du Baron-Lacrosse - 29803 BREST
Tel : 06 11 29 86 94
E-mail : yannick.lebouquin@apave.com

Bureau d'études ingénierie

Adresse SPS

Plan de désenfumage - Niveau TOIT

Ech : 1 : 100

Novembre. 2025 Id A

DCE A

DES 02