

# METEO FRANCE MERIGNAC

## SOPCZ

PA du Grand Port  
Rue de la Moulinatte  
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56  
Fax : 05 56 49 48 65  
e-mail : [sopcz33@sopcz.com](mailto:sopcz33@sopcz.com)

## CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

### FICHE TECHNIQUE

FT 16


**DESIGNATION** : *Diffuseur centrale de traitement d'air*

**MARQUE** : *MADDEL type DCQ*

**CONSIGNES D'ENTRETIEN** :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniacés.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

### DCQ/DDR Description



Les diffuseurs multidirectionnels ont été conçus pour combiner l'esthétique avec les exigences techniques des ambiances modernes.

Leur géométrie carrée ou rectangulaire s'adapte parfaitement à l'esthétique des locaux.

Ces diffuseurs ont comme caractéristique un grand niveau de soufflage de l'air ambiant.

Ces diffuseurs peuvent être utilisés dans des locaux jusqu'à 4 mètres de hauteur, et un différentiel de température jusqu'à 15 en obtenant de bons résultats tant en vitesse de l'air qu'en pression acoustique dans la zone de confort.

# METEO FRANCE MERIGNAC

## SOPCZ

PA du Grand Port  
Rue de la Moulinatte  
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56  
Fax : 05 56 49 48 65  
e-mail : [sopcz33@sopcz.com](mailto:sopcz33@sopcz.com)

### CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

#### FICHE TECHNIQUE

FT 17


**DESIGNATION :** *Diffuseur ventilo-convecteur*

**MARQUE :** *MADEL type AMT*

**CONSIGNES D'ENTRETIEN :**

- *Nettoyage par produits liquides ammoniacés.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

### AMT Description



Les grilles modèle AMT ont été conçues pour être utilisées dans les installations de ventilation, chauffage et d'air conditionné. Leur montage peut être mural ou en faux plafond. Les ailettes étant individuellement orientables, permettent de régler la portée, la hauteur et la largeur du jet d'air.

# METEO FRANCE MERIGNAC

## SOPCZ

PA du Grand Port  
Rue de la Moulinatte  
33130 BEGLES

Tél : 05 56 49 10 56  
Fax : 05 56 49 48 65  
e-mail : [sopcz33@sopcz.com](mailto:sopcz33@sopcz.com)

### CLIMATISATION - RAFRAICHISSEMENT

#### FICHE TECHNIQUE

FT 17bis


**DESIGNATION** : *Grille de reprise ventilo-convecteur*

**MARQUE** : *MADEL type GRG-SCV*

**CONSIGNES D'ENTRETIEN** :

- *Nettoyage par produits liquides ammoniacés.*
- *Ne pas utiliser de nettoyeurs en poudre ou de tampons métalliques.*

#### CRG-SC Description



Les grilles de la série CRG-SC ont été conçues pour être utilisées dans les installations de ventilation, chauffage et d'air conditionné.  
On les utilise pour la reprise et le soufflage d'air dans les grands espaces, parkings ou installations domestiques.