TYPE	SYMBOLE	DESIGNATION	MARQUE	MODELE
1	existant	Luminaire existant conservé		
2	□	Plafonnier encastré 4x18W	THORN	OMEGA GB
3	⊠	Plafonnier encastré 4x18W à ballast électronique	THORN	OMEGA GB
4		Plafonnier fluo saillie étanche 2x36W	THORN	FORCE 7
5		Plafonnier fluo saillie étanche 2x58W	THORN	FORCE 7
6		Spot encastré étanche sanitaires + lampe PAR 30	THORN	TROPIC E41
7	▬	Applique chevet fluo 1x9W FC	SARLAM	MINICHARTRES 582
8	▬	Applique lavabo 1x18W G13 +PC rasoir	THORN	LAGON RI
9	⊗ ⏢	Hublot étanche fluo 1x9W G23	SARLAM	SUPER 400
10	⊕	Hublot ADF 100W E27	SAMMODE	DE BROGLIE
11	⊠	Spot encastré faisceau étroit (4°) 75W 12V orientable	IGUZZINI	REFLEX 8374
12	◐	Spot encastré circulation fluo lampe 18W FC	TRILUX	CDV 2.118
13	○	Spot encastré + lampe PAR 20	ERCO	MINIPAR 89463
14	⏢	Applique décorative + lampe FC 2x18W	IGUZZINI	FULL 7067
15	◆	Spot encastré orientable + lampe PAR 30	ERCO	MINIPAR 89464
16	⏢	Applique décorative chambre lampe 1x9W FC	SARLAM	MINICHARTRES 542
17	▬	Projecteur encastré balisage avec grille + lampe 1x9W FC	SARLAM	KALANK MOYEN RECTANGLE
18	⊖	Projecteur encastré orienté vers le plafond + lampe PAR 30	PHILIPS	DECOFLOOD
19	⊕	Spot encastré en sol + grille anti-éblouissement + lampe 50W PAR 20	IGUZZINI DMF 600	7177+1904
20	◉	Spot encastré très basse luminance version graduable + lampe 2x18W FC	TRILUX	CD 3.218

Santerne Aquitaine

ZI Tertoire
Avenue de Terrefort
B.P. 62
33523 BRUGES CEDEX

Tél. : 05 56 28 25 04
Fax : 05 56 28 55 79

METEO - FRANCE

Direction inter régionale
du Sud-ouest

IND.	MODIFICATIONS	DATE	PAR
A	DOE	19.05.06	F.B

R+1

DISTRIBUTION ELECTRICITE

02 07051/ 02

ECHELLE	= 1/100e
DESSINE PAR	= FB
VERIFIE PAR	= CL
DATE	= 06.09.2005
FICHIER	= 02 07051