

DDR 77 CHAMPS SUR MARNE		
CVC		
Localisation	Désignation	Quantité
Ensemble du bâtiment	Armoires électriques dédiés CVCD/PLB	ENS
Terrasse R+7	PAC 4 Tubes PC:165Kw / PF:227Kw	2
Terrasse R+7	CTA bureaux 1 – 12 170 m3/h	1
Terrasse R+7	CTA bureaux 2 – 14 035 m3/h	1
Terrasse R+7	CTA Auditorium – 2 430 m3/h	1
Terrasse R+7	CTA Cafétéria – 4 620 m3/h	1
Terrasse R+7	Caisson désenfumage	3
Terrasse R+7	Tourelles désenfumage	5
Terrasse R+7	Extracteur VMC	3
R+6	Boite à débit variable (auditorium)	5
R+3	Climatisation salle info	1
R+2	Climatisation salle info	1
PCS RDC	Ensemble GTB	ENS
RDC	UTA Hall	1
RDC	CTA ERP - 1 590 m3/h	1
SS1	Ventilateur parking	1
SS2	Pompe double prim EG	1
SS2	Pompe double prim EC	1
SS2	Pompes double secondaire EG CTA	1
SS2	Pompes double secondaire EC CTA	1
SS2	Pompes double secondaire EG SG	1
SS2	Pompes double secondaire EC SG	1
SS2	Maintien de pression	2
SS2	Ventilateur parking	1
SS2	Extracteur LT	1
SS2	Insufflateur LT	1
Tous les niveaux	Compteurs énergie	16
Tous les niveaux	Ventilo convecteurs 4 tubes (Filtre sur diffuseur de reprise)	430
Tous les niveaux	Réseaux condensats	ENS
Tous les niveaux	Automates programmables	ENS