

DDR 77 DAMMARIE LES LYS							
CVC							
LOCAL	DESIGNATION	MARQUE	MODELE	TYPE	NUMERO DE SERIE	INFOS COMPLEMENTAIRES	QUANTITE
Terrasse technique	GROUPE FROID	CARRIER	30RB0232-A0056-PEE		12V0909898	R410-14,5KG X 2	1
Terrasse technique	POMPE DOUBLE	GRUNDFOS		MGE90SB2-FT1115-D1	5439 / 5240		2
Terrasse technique	COMPTEUR D'ENERGIE EAU GLACEE						1
Terrasse technique	RESERVOIRE TAMPON	CHAROT	3004		976914	450L / PS max: 4 bars	1
Terrasse technique	TRACEUR	RAYCHEM	RAYCLIC-2				1
Terrasse technique	ARMOIRE ELECTRIQUE						1
Terrasse technique	CTA Bureaux	CIAT	TOP 75A3L13002H ext		OF01559147		1
Terrasse technique	CTA Salle de réunion	VIM	CAD O Integral EI 45 VLEXD		45VLEXD		1
Terrasse technique	UNITES EXTERIEURS CLIM SALLE INFO	mitsubishi electric	PUHZ- RP35VHA4			R410A-2,5 KG X 2	2
Terrasse technique	REGULATION SIEMENS	SIEMENS	PXC64			AVEC 1 POCKET PXM20	1
Terrasse technique	ENSEMBLE DE CAPTEURS	SIEMENS					1
Terrasse technique	VANNE 2 VOIES	SIEMENS	SQS65			AC 24V	1
Terrasse technique	CAISSON VMC	ALDES	CVEC 750	C4			1
Terrasse technique	CAISSON VMC	ALDES	TVEC 201 B				1
SALLE INFORMATIQUE	UNITES MURALES	mitsubishi electric	PKA P35				2
BUREAUX R+2	VENTILO-CONVECTEURS	CARRIER	M7410C1007-3M VNTA				43
BUREAUX R+1	VENTILO-CONVECTEURS	CARRIER	M7410C1007-3M VNTA				44
BUREAUX RDC	VENTILO-CONVECTEURS	CARRIER	M7410C1007-3M VNTA				42
SANITAIRES	ENSEMBLE DE BOUCHES DE REPRISE VMC						36
LOCAL GTB	GTC	NIAGARA					1
LOCAL MENAGE	ADOUCCISSEUR	BSPT	R1106NZD110			TRAITEMENT APPOINT EAU GLACEE	1
LOCAL MENAGE	COMPTEUR APPOINT EAU GLACEE	ZENNER					1
LOCAL MENAGE	DISCONNECTEUR APPOINT EAU GLACEE	WATTS		BA 009	90404475	DN: 32 / PN: 10 / T° max: 60°C	1
ENSEMBLE LOCAUX	ENSEMBLE DSES RESEAUX CONDENSATS						ENS
ENSEMBLE LOCAUX	ENSEMBLE DSES RESEAUX HYDRAULIQUE						ENS
ENSEMBLE LOCAUX	ENSEMBLE DSES RESEAUX AERAILIQUE						ENS