

SCENARIO DE MISE EN SECURITE DE LA MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE

FONCTION DE MISE EN SECURITE	ZONE DE MISE EN SECURITE	DISPOSITIF ACTIONNES DE SECURITE DISPOSITIFS COMMANDES TERMINAUX	IDENTIFICATION DES DAS	CONTRÔLE DE POSITION		REZ DE CHAUSSEE													
				PA	PS	ZDM 01	ZDM 02	ZDM 03	ZDM 04	ZDA 05	ZDA 06	ZDA 07	ZDA 08	ZDA 09	ZDA 010	ZDA 011	ZDA 012	ZDA 013	ZDA 014
													022						
ZONE D'ALARME	ZA 1	Alarme restreinte																	
		Alarme générale sélective				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Déverrouillage des issues	Issue de secours			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Eclairage de sécurité	BAES/BAEH			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FONCTION COMPARTIMENTAGE	ZC 1	Portes asservies	Porte coupe-feu dans la ZC	0	0	X				X			X	X					
		DAS communs	PCF en limite de zone	1	1	X				X			X	X				X	
		Clapets coupe-feu	CCF	1	1														
		Non arrêt ascenseur	Sans objet																
	ZC 2	Portes asservies	Porte coupe-feu dans la ZC	0	0		X				X		X		X				X
		DAS communs	PCF en limite de zone	1	1		X				X		X		X				X
		Clapets coupe-feu	CCF	1	1														
		Non arrêt ascenseur	Sans objet	1	1														
FONCTION COMPARTIMENTAGE	ZC3	Portes asservies	Porte coupe-feu dans la ZC	0	0			X				X	X			X			
		DAS communs	PCF en limite de zone	1	1			X				X	X			X			
		Clapets coupe-feu	CCF	1	1														
		Non arrêt ascenseur	ASC																
	ZC4	Portes asservies	Porte coupe-feu dans la ZC	0	0				X				X					X	
		DAS communs	PCF en limite de zone	1	1				X				X					X	
		Clapets coupe-feu	CCF	1	1													X	
		Non arrêt ascenseur	Sans objet																
FONCTION DESENFUMAGE	ZF 1	Amenée d'air en façade ou conduit individuel	Sans objet	0	0														
		Châssis de désenfumage en toiture	EXU 1 à 3	1	1					X									
		Moteur de désenfumage	Sans objet		1														
		Arrêt du système de ventilation (CTA/VMC)		1	1					X				X				X	
	ZF 2	Amenée d'air en façade ou conduit individuel	Sans objet	0	0														
		Châssis de désenfumage en toiture	EXU 1 à 3	1	1						X								
		Moteur de désenfumage	Sans objet	1	1														
		Arrêt du système de ventilation (CTA/VMC)		1	1						X				X				X
FONCTION DESENFUMAGE	ZF3	Amenée d'air en façade ou conduit individuel	Sans objet	0	0														
		Châssis de désenfumage en toiture	EXU 1 à 3	1	1							X							
		Moteur de désenfumage	Sans objet	1	1														
		Arrêt du système de ventilation (CTA/VMC)		1	1							X				X			
	ZF 4	Amenée d'air en façade ou conduit individuel	Sans objet	0	0														
		Châssis de désenfumage en toiture	EXU 1 à 4	1	1								X						
		Moteur de désenfumage	Sans objet	1	1														
		Arrêt du système de ventilation (CTA/VMC)		1	1								X				X		

**SCENARIO DE MISE EN SECURITE DE LA MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE**

[illegible]