

**ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL de SANTE MENTALE**

Route de Paris  
CS 74410  
80044 AMIENS CEDEX 1  
☎ 03.22.53.46.46  
**ACHETEUR**

***Extension de la MAS de 2\*10 lits  
La Pommeraie***

**DOSSIER PERMIS de CONSTRUIRE**

**NOTICE ÉNERGÉTIQUE**

**GROUPEMENT de COOPERATION SANITAIRE de MOYENS de l'OISE**

2, rue des Finets – 60607 CLERMONT CEDEX  
**MAITRE d'ŒUVRE**

☎ 03.44.77.51.70

✉ [gcsmo@chi-clermont.fr](mailto:gcsmo@chi-clermont.fr)

PS/GM/GCSMO 2024

<b>Edition</b> : Décembre 2024	<b>Modifications</b>						
--------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

La puissance estimée du projet est de 30 kW.

Les installations existantes sont suffisamment dimensionnées pour prendre en charge cette surpuissance.

En effet le chauffage actuel est assuré par des cassettes rayonnantes le projet prévoit de remplacer ce système par un chauffage radiateurs à eau chaude, ce fait une puissance électrique suffisante sera libérée des installations existantes.

-- 0 --