

ANNEXE 19 - FICHE ESPACE ZONE DE STOCKAGE

PROGRAMME

*OPERATION COSI 458461 – EVX – 27 – VAL-DE-REUIL – DGA TH – 0002 – B600 –
CREATION D'UNE ZONE DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL*

IDENTIFICATION DU LOCAL

ACTIVITE	Stockage de matériels et équipements
SECTEUR	Bâtiment B600 – En remplacement des locaux Magasin et Mesure existants

NUMERO	Néant	NOM DU LOCAL	Zone de stockage	SURFACE UTILE	460,00 m ²
--------	-------	--------------	------------------	---------------	-----------------------

DESTINATION ET USAGE

Espace de stockage à l'intérieur du B600, sans cloisonnement
Stockage d'équipements du B600

LOCALISATION ET LIAISONS FONCTIONNELLES

Local situé dans le B600
Communication directe avec la zone de préparation existante par simple marquage au sol
Communication avec le local (5) existant et les nouveaux locaux (A) et (B)

CONFIGURATION – PARTICULARITES

Accessible par des transpalettes (type fenwick)
Marquage au sol pour gestion des flux

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE COUT DES TRAVAUX

Racks à palettes et étagères sont à charge du SID

EQUIPEMENTS NON INCLUS DANS LE COUT DES TRAVAUX

Bureaux, fauteuils, postes informatiques, téléphones

GROS ŒUVRE - VOLUMETRIE - CLOISONNEMENTS

PLANCHER - CHARGES EXPLOITATION

Charges d'exploitation à prendre en compte :

- Celles utilisées pour la construction du B600, à savoir :
 - Surcharge d'exploitation uniforme de 1,5 T/m²
 - Ou
 - Charge de 6T sur un impact de 0,25 x 0,25 m
- Par défaut, celles proposées à l'Eurocode 1 pour un local de stockage

ENVELOPPE EXTERIEURE - COUVERTURE	
Enveloppe du bâtiment B600	
ACCES – FERMETURE - PROTECTION	
Accès par l'intérieur du bâtiment B600 uniquement	
VOLUMETRIE	
Pas de contraintes particulières	
QUALITES SPATIALES - LUMIERE	
Pas de cloisonnement	
FINITIONS INTERIEURES	
REVETEMENTS MURAUX	
Pas de cloisonnement	
REVETEMENTS DE SOLS	
Sol béton avec résine Marquage au sol	
PLAFONDS	
Enveloppe du bâtiment B600	
ACOUSTIQUE	
Néant	
PORTE	FENETRES
Néant – Espace délimité par marquage au sol	Menuiseries extérieures du bâtiment B600
EQUIPEMENT PARTICULIER	
Mise en place de l'échelle à crinoline à un endroit adapté	

COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

ALIMENTATION ET DISTRIBUTION ELECTRIQUE BT 230/410V 50 HZ

4 prises électriques :
2 à hauteur d'homme
2 au sol

ALARMES

Incendie : conforme à la réglementation (détection)

PLOMBERIE - RESEAUX

ALIMENTATION EAU

Néant – Utilisation des sanitaires existants

CHAUFFAGE - VENTILATION

Chauffage gaz par aérothermes
Ventilation : conforme à la réglementation

TEMPERATURE

Néant

FLUIDES SPECIFIQUES

Néant