

	CEP	Réseau Condensats EP
	CEU	Réseau Condensats EU
	VNC	Réseau VMC Air Neuf
	VNC	Réseau VMC Extraction
	CLIM	Réseau Climatisation
		Cassette encastré 4 voies
		Groupe extérieur DRV type armoire
		Groupe extérieur type Split
		Bouche VMC
		Clapet Coupe-feu
		Moteur VMC de gaine
		Grille d'extraction/soufflage en façade
		Sonde CO2 (hauteur de pose 1.8m)
		Caisson porte filtre
		Attente condensats laissé par le plombier. Prévoir siphon avant raccordement.

ILES DE WALLIS & FUTUNA

MATRE D'OUVRAGE :

CONDUCTEUR D'OPERATION :



Démolition et reconstruction du bâtiment administratif de l'Assemblée Territoriale de Wallis et Futuna

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CV02

NOVEMBRE 2025


DCE



PLAN DE DISTRIBUTION CLIMATISATION/VENTILATION R+1

Ech: 1/50e

Modifications:



Architecte

OPC

SET STRUCTURE

SET ELECTROTECHNIQUE

SET PLUMBING

SET MECHANICAL

SET SECURITY