

Juin 2024 / Mai 2025 - Amédée

		MIXENER		Bordeaux Bègles Energie		Eau de Bordeaux		EDF / Engie	
		Compteur 1	Compteur 2	Bureaux	Restaurant	Bureaux	Restaurant	Bureaux	Restaurant
2024	Juin	44 300,00	16 938,00	2 571,00	4 919,00	456	104	72 331	28 631
	Juillet	88 400,00	28 388,00	30,00	4 540,00	463	93	80 287	32 926
	Aout	115 000,00	34 977,00	20,00	3 791,00	532	100	82 378	31 774
	Septembre	36 200,00	9 278,00	9,00	4 429,00	538	117	83 132	24 629
	Octobre	24 000,00	4 673,00	-	5 041,00	585	134	86 995	25 829
	Novembre	14 600,00	10 235,00	71 590,00	19 190,00	404	120	82 595	22 417
	Décembre	15 400,00	5 926,00	194 730,00	46 870,00	404	118	93 777	25 834
2025	Janvier	12 600,00	2 590,00	196 451,00	47 180,00	344	100	94 396	26373
	Février	12 400,00	2 688,00	108 270,00	30 819,00	380	143	74 787	24108
	Mars	14 500,00	3 250,00	81 740,00	24 940,00	344	110	73 923	25704
	Avril	17 800,00	4 336,00	44 059,00	15 020,00	336	100	70 508	25302
	Mai	22 600,00	6 387,00	25 530,00	6 810,00	336	91	65 340	26761
TOTAL		417 800	129 666	725 000	213 549	5 121	1 330	960 449	320 288
TOTAL		547466		938549		6451		1259881	

<- Conso bornes IRVE déduites

Production Juin 2023 / Mai 2024 - Panneaux Photovoltaïque		Production Juin 2024 / Mai 2025 - Panneaux Photovoltaïque
---	--	---

		Panneaux Amédée en Kwh		
		Conso Site	Production	Auto-conso
2023	Juin	NC	NC	NC
	Juillet	39 130	8 900	8 900
	Aout	80 980	16 380	16 380
	Septembre	76 760	11 550	11 550
	Octobre	70 560	5 780	5 780
	Novembre	67 520	3 240	3 240
	Décembre	NC	NC	NC
2024	Janvier	76000	3050	3050
	Février	82000	4610	4610
	Mars	77780	9480	9480
	Avril	74770	14310	14310
	Mai	72920	14650	14650
TOTAL		718 420	91 950	91 950
% consommé			12,80%	100,00%

		Panneaux Amédée en Kwh		
		Conso Site	Production	Auto-conso
	juin-24	75140	17540	17540
	juil-24	82450	17540	17540
	août-24	79010	15450	15450
	sept-24	76920	5360	5360
	oct-24	81710	6420	6420
	nov-24	73800	4140	4140
	déc-24	78890	2840	2840
	janv-25	81940	3240	3240
	févr-25	67970	5670	5670
	mars-25	70830	10020	10020
	avr-25	69630	11770	11770
	mai-25	67680	14570	14570
TOTAL		905 970	114 560	114 560
% consommé			12,65%	100,00%

5 885

Consommation Bornes IRVE		31-mai-24	29-Nov-2024	06-juin-25	Consommation juin 2024 - mai 2025
Borne de Recharge Véhicule 1	kWh	7506	11216	11219	3713
Borne de Recharge Véhicule 2	kWh	8300	12147	12578	4278
Borne de Recharge Véhicule 3	kWh	2031	2279	Manque données	248
Borne de Recharge Véhicule 4	kWh	7645	10667	13352	5707
Borne de Recharge Véhicule 5	kWh	4864	8786	11774	6910

20856	total (KwH)
-------	-------------

Résumé Consommations	Bureaux	Restauration
Consommation électrique sans bornes IRVE	939 593	320 288
Production PV	114 560	-

CONSOMMATION [kWEF]			
SYNTHESE	Hors Restaurant	Restaurant	Total
Surface	25865,00	1523,00	27388,00
Froid (kWh/m².an)	21,17		19,99
Chaud (kWhEF/m².an)	28,03	140,22	34,27
Electricité (kWhEF/m².an)	36,33	210,30	46,00
TOTAL (Pro-rata)	85,5	350,5	100,3

	Bureaux Général - TOP15	IGH - TOP 15	
TOP 15 - 2021	160	236	kWhEP(m².an)
TOP 15 - 2022	159	212	kWhEP(m².an)
TOP 15 -2023	150	208	kWhEP(m².an)

1259,881

CONSOMMATION Corrigée [kWEF]			
SYNTHESE	Hors Restaurant	Restaurant	Total
Froid (kWhEP/m².an)	21,00	0,00	19,84
Chaud (kWhEP/m².an)	32,48	162,48	39,71
Electricité (kWhEP/m².an)	45,87	210,30	55,01
TOTAL (Pro-rata)	99,35	372,78	114,56

CVC (DEET: 56 kWhEF/m².an)

53,48

CONSOMMATION Primaire Corrigée [kWEF]			
SYNTHESE	Hors Restaurant	Restaurant	Total
Froid (kWhEP/m².an)	21,00	0,00	19,84
Chaud (kWhEP/m².an)	32,48	162,48	39,71
Electricité (kWhEP/m².an)	118,35	542,58	141,94
TOTAL (Pro-rata)	171,8	705,1	201,5

kg CO2eq Corrigée			
SYNTHESE	Hors Restaurant	Restaurant	Total
Froid (kWh/m².an)	0,57	0,00	0,54
Chaud (kWhEF/m².an)	0,32	1,39	0,38
Electricité (kWhEF/m².an)	2,94	17,00	2,33
TOTAL (Pro-rata)	3,8	18,4	3,3

PRODUCTION PV			
SYNTHESE	Hors Restaurant	Restaurant	Total
Production PV (kWhEF/m².an)	4,43	0,00	4,18
Production PV Corrigée (kWhEF/m².an)	4,48	0,00	4,23

Approvisionnement ENR			
SYNTHESE	Consommation Corrigée (KWhEF/(m².an))	Production ENR (KWhEF/(m².an))	Ratio
Froid (kWh/m².an)	21,00	21,00	1,00
Chaud (kWhEF/m².an)	37,64	37,64	1,00
Electricité (kWhEF/m².an) hors autoconsommation	28,77	0,00	0,00
Electricité (kWhEF/m².an) autoconsommée	4,43	0,00	1,00
TOTAL (Pro-rata)	91,8	58,6	64%