



LEGENDE ELECTRICITE

**APPAREILLAGE**

- Interrupteur simple allumage classique / étanche
- Interrupteur double allumage classique / étanche
- Bouton poussoir classique / étanche
- Interrupteur de forçage marche/arrêt
- Prise de courant 2P+T 10/16A classique / étanche
- Prise de courant 3P+N+T 20A étanche
- Alimentation diverse
- Détecteur de présence
- Coup de poing de coupure d'urgence
- Prise RJ45 classique / étanche
- Baie de brassage informatique

**ECLAIRAGE DE SECURITE**

- Bloc autonome d'éclairage de sécurité
- Bloc autonome portatif d'intervention

**SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**

- Indicateur d'action
- Déclencheur manuel
- Diffuseur d'alarme
- Alarme flash
- Détecteur incendie

LEGENDE LUMINAIRE COMMUNS

Type A	Luminaire encastré 600x600 Marque : 20/20 - REGIOLUX ou équivalent Type : Lowes DAL	☒
Type B		
Type C	Luminaire encastré 600x600 étanche Marque : 20/20 - LUCIBEL ou équivalent Type : Lucipanel.fr	☐
Type D	Luminaire encastré circulaire Marque : 20/20 - IDELUM ou équivalent Type : MLD small/medium	⊕ ⊛
Type E	Luminaire encastré circulaire Marque : 20/20 - CLIMAR LIGHTING ou éq Type : O-Light	⊙
Type F	Étanche Marque : 20/20 - LUCIBEL ou équivalent Type : Étanche IPOF	▬
Type G	Tubulaire étanche vertical Marque : 20/20 - SFEL ou équivalent Type : Tux Turno vertical	⊙
Type H	Luminaire en applique Marque : 20/20 - PETRIDIS ou équivalent Type : Easyline Wall Down	▬
Type I	Luminaire extérieur en applique Marque : 20/20 - BEGA ou équivalent Ref : 2228K3	▬
Type J	Luminaire extérieur plafonnier en applique Marque : 20/20 - ACTILED ou équivalent Type : ActiLine	▬
Type K	Luminaire plafonnier en applique Marque : 20/20 - ACTILED ou équivalent Type : ActiLine	▬
Type LM	Linéaire encastré/applique linéaire Marque : DELUM - ROVASI ou équivalent Type : Kbar 100/300	▬
Type N	Luminaire suspendu circulaire Marque : SECTO DESIGN ou équivalent Type : Magnum 4200	⊙
Type O	Luminaire suspendu circulaire Marque : SECTO DESIGN ou équivalent Type : Puncto 4200	⬤
Type P	Luminaire en applique Marque : 20/20 - WEVER&DUORE ou équiv Type : Central 2.0	⊙
Type Q	Luminaire suspendu linéaire Marque : 20/20 - KRAKEN ou équivalent Type : Klais 1800	▬
Type R	Luminaire en applique plafonnier Marque : 20/20 - IDELUM ou équivalent Type : Glamor 400	⊗
Type S	Luminaire en applique tête de lit Marque : 20/20 - IDELUM ou équivalent Type : Amadio	⬆
Type T	Luminaire encastré mural Marque : 20/20 - ACTILED ou équivalent Type : Actinight150DE	▬
Type U	Luminaire encastré circulaire Marque : 20/20 - IDELUM ou équivalent Type : MLD small	⊛

RECONSTRUCTION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL ET CSA  
DU CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE  
17 Route de Brest  
29290 SAINT RENAN

MAITRE D'OUVRAGE  
**Hôpital LE JEUNE**  
17, Route de Brest  
29290 SAINT RENAN

ARCHITECTE  
**ENO architectes**  
42 bd. de la Douane  
29200 BREST

BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUE  
**ALHANGE**  
14, rue du Rouz  
29500 CONCARNEAU

BUREAU DE CONTROLE  
**Secotec**  
180, rue de Kerveven  
29450 GURPAVAS

PLAN DE PRINCIPE ELECTRICITE  
R+2 ET TOITURE EXTENSION

Ind.	Date	Nature de la modification
-	27.06.2025	Première diffusion
A	22.01.2026	Mise à jour

PHASE

# D.C.E

(Dossier réalisé sur la base des plans architectes du 14/01/2026)

**SOBRETTEC**

SOCIÉTÉ BRETONNE D'ÉTUDES TECHNIQUES  
INGÉNIERIE BATIMENTS - INDUSTRIE ET TERTIAIRES T.C.E  
CALCULS STRUCTURES - COORDINATION  
FLUIDES GÉNÉRAUX - ÉLECTRICITÉ - THERMIQUE  
ÉNERGIE - FROID - CLIMATISATION

120 rue Raffet-Dorret  
29450 GURPAVAS  
tél : 02 98 44 36 61  
E-mail : contact@sobrettec.com

Établi par : H. CHAPELLE/CONQ  
Vérifié par : F. LEGOFF

AFFAIRE	ECHÉLLE	DATE	NUMÉRO	INDICE
B24005	1/100	22/01/2026	E.L.05	A